

Pi=18,3kW k=0,3 Psz=5,5kW cos fi=0,94 Isz=8,4A	Uklad sieci TN–S Szybkie wyłączanie

			RE15/1		RE15/2		RE15/3	RE15/4	RE15/5
			0,4kW		0,9kW		1,2kW	1,2kW	1,2kW
Sygnalizacja napiecia	Ochrona przepieciowa	Istn. wlz	Ośw. pom. 20	Sterowanie ośw. pom. 20	Ośw. pom. 21	Sterowanie ośw. pom. 21	Ośw. pom. 22	Ośw. pom. 22	Ośw. pom. 22

Andrzej Lenkiewicz Budownictwo Ogólne	39–200 Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, tel. 0 668 191 791, e-mail: joan@afdesign.pl		Data oprac. 12.2011
Obiekt:	GIMNAZJUM MIEJSKIE I PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4, 37–300 LEŻAJSK	Tytuł rysunku:	SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNI RE15
Temat:	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM MIEJSKIEGO I PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W LEŻAJSKU	Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. nr PDK/0161/POOE/05
		Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN–I–7342/294/94
			Skala: –
			Nr rys. IE–S7/1