













-  S11D – Oprawa oświetleniowa, nastropowa, obudowa z blachy stalowej lakierowana w kolorze białym z odbłyśnikiem aluminiowym asymetrycznym, świetlówka 1xT5 54W, stateczniki elektroniczne z kompensacją mocy biernej do systemu DALI, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20
-  Z1 – Oprawa oświetleniowa, ścienna z źródłami światła 25xLED o mocy łącznej 60W, z elektronicznymi urządzeniami stabilizacyjno-zapłonowymi, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
-  Z2 – Oprawa oświetleniowa, ścienna z źródłami światła 10xLED o mocy łącznej 25W, z elektronicznymi urządzeniami stabilizacyjno-zapłonowymi, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44

LEGENDA SYMBOLI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

-  EW1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, nastropowa, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20 z piktogramem "Wyjście ewakuacyjne", czas pracy 1h
-  EW2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, nastropowa, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20 z piktogramem kierunku ewakuacji, czas pracy 1h
-  EW3 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, nastropowa, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20, czas pracy 1h
-  EW4 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, ścienna, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP65 z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE", czas pracy 1h

-  EW5 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, ścienna, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP65 z piktogramem kierunku ewakuacji, czas pracy 1h
-  EW6 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, nastropowa, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP65 z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE", czas pracy 1h
-  EW7 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, ścienna, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44 z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE", czas pracy 1h
-  EW8 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, ścienna, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44 z piktogramem kierunku ewakuacji, czas pracy 1h
-  EW9 – Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do podłączenia do centralnego systemu monitoringu, wyposażona w adresowalny moduł awaryjny, nastropowa, źródła światła LED, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, czas pracy 1h

A n d r z e j		L e n k i e w i c z		B u d o w n i c t w o		O g ó l n e		39–200 Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, tel. 0 668 191 791, e-mail: joan@afdesign.pl		Data oprac. 12.2011	
Obiekt:	GIMNAZJUM MIEJSKIE I PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4, 37–300 LEŻAJSK				Tytuł rysunku:	LEGENDA SYMBOLI I OZNACZEŃ				Skala: —	
Temat:	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM MIEJSKIEGO I PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W LEŻAJSKU				Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. nr PDK/0161/POOE/05					
					Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN—I–7342/294/94					
					Nr rys. IE–L1/2						