



Leżajsk, dn. 8.07.2022 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. Zapytania ofertowego z dnia 1.07.2022 r, na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku”

W związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1:

Pozycja 3 Sokowirówka

Nie ma rynku urządzenia które spełnia wszystkie parametry ujęte w zapytaniu ofertowym. W związku z tym proszę o dopuszczenie sokowirówki o wymiarach : 44x51x28cm reszta parametrów bez zmian bądź sokowirówkę o mocy 1kW oraz wysokości 53cm z zachowaniem reszty parametrów.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie (sokowirówkę poz. 3) o wymiarach zewnętrznych [mm] 280 x 510 x 440 (z akceptowalną różnicą do 50mm).

Pytanie Nr 2:

Pozycja 17 Taboret pod garnki

Czy zamawiający dopuści podstawę pod garnki o poniższym opisie ?

Materiał wykonania stal nierdzewna

Marka Stalgast

Konstrukcja spawana

Wysokość - H (mm) 450

Głębokość - D (mm) 500

Szerokość - W (mm) 500

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podstawy pod garnki ze stali nierdzewnej (poz.17) o wymiarach [mm] 400 x 500 x 500 (z akceptowalną różnicą do 50mm).

Pytanie Nr 3:

Meble ze stali nierdzewnej zapis szlif „600” na mokro mocno narusza zasadę uczciwej konkurencji poprzez eliminację większości producentów mebli ze stali nierdzewnej. Zatem proszę o usunięcie tego zapisu z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający usuwa zapis z pozycji 15, 16, 17 „szlif 600 na mokro” pozostawiając gatunek stali nierdzewnej 1.4301.

W załączeniu poprawiony Formularz cenowy.

Zamawiający zastrzega że powyższa zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego i jest wiążąca przy składaniu ofert.

BURMISTRZ
Ireneusz Stejański