

Lipowiec Kościelny, dnia 01.06.2011 r.

GMINA LIPOWIEC
KOŚCIELNY
woj. mazowieckie

BGP.271.1.2011

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym.

W związku z wystosowanym, przez Wykonawcę uczestniczącym w ww. postępowaniu wystąpieniem o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) , przedstawiamy niniejszym treść otrzymanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi:

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej żąda wykonania nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej na podbudowie z asfaltobetonu. Ułożenie nawierzchni przepuszczalnej na nieprzepuszczalnym asfaltobetonie sprawi, że woda penetrując nawierzchnię nie będzie miała gdzie odpływać. W konsekwencji będą powstawały zastoiska wody, które doprowadzą do odspajania się nawierzchni poliuretanowej od asfaltu. W rezultacie nawierzchnia poliuretanowa zostanie zniszczona. Właściwym byłoby zmiana nawierzchni poliuretanowej na nieprzepuszczalną lub zastąpienie asfaltobetonu matą żwirowo – gumową. Prosimy Zamawiającego o zajęcie stanowiska w tym zakresie.

Odp. 1 Zamawiający pozostaje przy stanowisku zastosowania nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej na podbudowie z asfaltobetonu. Zaprojektowano spadek powierzchniowy który umożliwi swobodne odprowadzenie wody.

2. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest boisko wielofunkcyjne gdzie jest przewidziane boisko do gry w piłkę ręczną proponujemy zmianę systemu ogrodzenia. Z doświadczenia wiemy, że boisko do piłki ręcznej jest wykorzystywane przez młodzież do gry w piłkę nożną, co sprawia, że ogrodzenie jest narażone na mocne uderzenia piłką. W związku z powyższym proponujemy zastosowanie ogrodzenia systemowego z paneli spawanych o oczku 50x200 mm na całej wysokości ogrodzenia oraz zastąpienie prętów poziomych ceownikiem zimnogiętym np. 20x8x1,5. Jednocześnie proponujemy za bramkami wykonanie piłkochwyłów o wysokości 4 m (2x15 mb) z siatki polipropylenowej zawieszanej na słupkach stalowych.

Odp. 2. Prosimy o zastosowanie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

WÓJT
Jarosław Goschorski