



Uwagi

1. Złącza probiercze Z1 - Z4 zainstalować na wysokości 1,4 m nad terenem
2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziomem fundamentowym
3. Zwody odprowadzające podłączyć z pokryciem dachu (blachodachówka)

Wypadkowa oporność uziemienia
 $R_u \leq 10 \text{ Ohm}$

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		
TREŚĆ: Instalacje odgromowa		OBIEKT: SUW Lipowiec Kościelny gm. Lipowiec Kościelny
Nr rys. 9	Opracował: mgr inż. Krzysztof Ostrowski	Skala: 1:100
Data: 10.2010	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Branża: elektr.