

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 72 ust. 1, pkt 6, ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku poz. 1029. zwanej dalej „ustawą oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 73 , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Gminę Lipowiec Kościelny, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Wykonaniu urządzeń o zdolności poboru wody 30 m3/h umożliwiających pobór wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni nr 1 i nr 2 na terenie działek 136 i 137, obręb 0010 w miejscowości Parcele Łomskie, gmina Lipowiec Kościelny,**

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **„Wykonaniu urządzeń o zdolności poboru wody 30 m3/h umożliwiających pobór wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni nr 1 i nr 2 na terenie działek 136 i 137, obręb 0010 w miejscowości Parcele Łomskie.**
2. **Wskazuję na konieczność spełnienia przez Inwestora przedsięwzięcia następujących warunków i wymagań:**
 - 1) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
 - 2) Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
 - 3) Zaplecza budowy nie lokalizować w pobliżu miejsca planowanych otworów studziennych; zaplecze zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w powierzchnię terenu; zapewnić dostęp do sanitariatów TOI-TOI. Ścieki socjalno-bytowe z sanitariatów opróżniać przez uprawnione podmioty.
 - 4) Prace realizacyjne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonym przez Starostę Mławskiego oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych.
 - 5) Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych.
 - 6) Prace konserwacyjne sprzętu i maszyn, a także naprawy i remonty prowadzić poza terenem inwestycji.

- 7) Podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegające ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu.
- 8) Wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego odprowadzić do beczkowozów po wcześniejszym zgłoszeniu wodnoprawnym zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo wodne, a następnie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
- 9) Odpady mogące powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 10) Wykonać ujęcie wód podziemnych (studnię głębinową) do głębokości ok. 42,0 m p.p.t, oraz zastosować urządzenie wodne umożliwiające pobór wód podziemnych z czwartorzędowego piętra wodonośnego o wydajności maksymalnej nieprzekraczającej 30,0 m³/h przy maksymalnym zasięgu oddziaływaniu (leja depresji) nieprzekraczającym 246 m i depresji ok. 9,8 m, w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, a także na podstawie warunków uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym, ujmującego wody podziemne na potrzeby wodociągu gminnego.
- 11) Prowadzić regularne pomiary ilości pobranych wód podziemnych celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem.
- 12) Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz utrzymywać w czystości.
- 13) Po wykonaniu urządzeń wodnych, studnie teren ogrodzić i zamknąć przed dostępem osób postronnych.
- 14) Pobór wody z ujęcia realizować w oparciu o uzyskane wcześniej pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie.
- 15) Po zakończeniu prac realizacyjnych teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny w dnia 4 maja 2022 r. wpłynął wniosek wraz z kartą przedsięwzięcia od Gminy Lipowiec Kościelny, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na; „Wykonaniu urządzeń o zdolności poboru wody 30 m³/h umożliwiających pobór wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni nr 1 i nr 2 na terenie działek 136 i 137, obręb 0010 w miejscowości Parcele Łomskie, gmina Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie”.

Zawiadomieniem-Obwieszczeniem z dnia 04.05.2022r., znak: DOŚ.602.3.2022 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 1029) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny pismem DOŚ.602.3.2022 z dnia 04.05.2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 11 maja 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem PSSE.ZNS.471.21.2022 odstąpił o potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia uznając, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie pogorszy stanu środowiska. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem WA.ZZŚ.1.435.1.91.2022.MZ w dniu 16 maja 2022 r. wezwał o usunięcie braków występujących w złożonych dokumentach. Dnia 19 maja 2022 roku Wójt Gminy Lipowiec Kościelny przesłał uzupełnienie do wniosku. 25 maja 2022 r. (data wpływu 30 maja 2022 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem WA.ZZŚ.1.435.1.91.2022.MZ stwierdził, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś,

Dnia 23 maja 2022 r. (data wpływu 23 maja 2022 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie znak sprawy: WOOŚ-I.4220.693.2022.IP stwierdził, iż dla ww przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Kierując się powyższym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu urządzenia wodnego- ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych, celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Lipowiec Kościelny, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Dlatego też, tut. organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy zastosowaniu n/w wymagań:

1. Wykonać studnie nr 1 i nr 2 o zdolności poboru wody 30 m³/h. umożliwiające pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
2. Eksploatować studnie nr 1 i nr 2 naprzemiennie przy wydajności Q=30,0 m³/h, depresji s=9,8 m i maksymalnym zasięgu leja depresji każdej z nich R=246 m.
3. Pobór wód z projektowanych ujęć realizować w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych studni.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni nr 1 i nr 2 o zdolności poboru wody 30 m³/h, umożliwiających pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, na działkach o nr ew. 136 i 137, obręb 0010 w miejscowości Parcele Łomskie, gmina Lipowiec Kościelny. Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 1,86 ha. Powierzchnia niezbędna do wykonania ujęcia (zabudowanie dwóch otworów studziennych obudową) wyniesie będzie około 20 m². Na etapie budowy przedmiotowego ujęcia przewiduje się, że zostanie zajęty teren o powierzchni około 80 m². W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie dwóch otworów studziennych: studni nr 1 oraz studni nr 2, każda o głębokości około 42 m i wydajności 30 m³/h. Studnie będą ujmowały czwartorzędowy poziom

wodonośny i będą pracowały naprzemiennie. Zasięg leja depresji każdej z nich przy wydajności $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ i depresji $s = 9,8 \text{ m}$ wynosić będzie około 246 m.

Studnie wiercone będą wykonane mechanicznie, metodą udarową, pod osłoną rur okładzinowych. W przypadku stwierdzenia odmiennego profilu litologicznego i/lub niekorzystnych warunków geologicznych dopuszcza się zmianę technologii wiercenia na obrotową. Charakterystyczne parametry:

- a) projektowane orurowanie otworu:
 - od 0,0 do 27,0 m – $\varnothing 20''$;
 - od 27,0 do 42,0 m – $\varnothing 18''$.
- b) projektowana kolumna filtracyjna:
 - rura nadfiltrowa $\varnothing 280 \text{ mm}$ – 29,0 m; część robocza filtra $\varnothing 280 \text{ mm}$ – 11,0 m; rura podfiltrowa $\varnothing 280 \text{ mm}$ – 2,0 m.
- c) filtr PVC, perforowany, owinięty siatką stilonową, z obsypką żwirową
- d) kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na głębokości 42,0 m p.p.t.
- e) rury okładzinowe $20''$ i $18''$ zostaną usunięte z otworu. Po zafiltrowaniu studni zostanie odsłonięta część robocza filtra, przy równoczesnym wykonywaniu obsypki żwirowej. Następnie zostaną wyciągnięte rury okładzinowe. Do głębokości wypełnienia otworu obsypką żwirową zostanie wykonany korek ilowy, który wypełni przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową a ścianami otworu. Projektowane ujęcie wód podziemnych będzie stanowić bazę dla wodociągu gminnego zaopatrującego w wodę wschodnią część gminy Lipowiec Kościelny.

Wielkość zasobów eksploatacyjnych każdej z projektowanych studni została określona w dodatku do projektu robót geologicznych na poziomie pozwalającym zachować odnawialność zasobów wód tj.: $Q_e = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 1,1 km w kierunku południowym od terenu przeznaczonego pod inwestycję. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się tereny zielone oraz wiejski plac zabaw.

W bezpośrednim otoczeniu brak jest roślinności chronionej. Na działkach o nr ew. 136 i nr ew. 137 występują grunty zaklasyfikowane jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania nieruchomości oraz nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia gruntów. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Jednocześnie zaznacza się, że dane przyrodnicze zawarte w dokumentacji planu zadań ochronnych (pzo) obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mławki PLB140008 wskazują, że najbliższe zaplanowane działania ochronne znajdują się w odległości około 1,1 km od terenu inwestycji. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mławki PLB140008 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4462, ze zm.), stanowiącym akt prawa miejscowego są to działania ochronne polegające na zachowaniu siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona na gruntach zaklasyfikowanych jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a jej realizacja nie będzie miała wpływu na zaplanowane działania ochronne. Planowana inwestycja nie pogorszy siedlisk gatunków priorytetowych i nie powinna wpływać negatywnie na inne gatunki objęte ochroną. Planowana inwestycja nie doprowadzi również do fragmentacji siedlisk objętych ochroną. Reasumując, ze względu na skalę, charakter i lokalizację zamierzenia należy stwierdzić, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mławki PLB140008. Tym samym inwestycja nie wpłynie na obniżenie oceny stanu zachowania najbliższej zlokalizowanego przedmiotu ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wkry i Mławki PLB140008. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Zgodnie z wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Lipowiec Kościelny, przyjętym Uchwałą nr 22/IV/2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r., teren inwestycji położony jest na terenie oznaczonym symbolem

- IIW – teren infrastruktury technicznej – wodociągi i 1US – teren sportu.

Organ kompetentny do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Lipowiec Kościelny – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy powołanej na wstępie, postanowił przychylić się do stanowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie.

Orzekając w niniejszej sprawie tut. organ oszacował stopień wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i uznał, że po zrealizowaniu wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska .

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu stosownych opinii oraz po szczegółowym przeanalizowaniu specyfiki przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych oraz spełnieniu wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
5. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z [późn. zm.](#)) zwolniono z opłaty skarbowej.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania storna może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują

1. Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny.
2. Mieszkańcy wsi Parcele Łomskie (tablica ogłoszeń) obwieszczenie o wydanym decyzji.
- 3.. Strona internetowa Gminy Lipowiec Kościelny

www.bip.lipowieckoscielny.

Do wiadomości

1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych,
ul.17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława

3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni Ciechanów,
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

WÓJT
mgr Jarosław Goschorski



