

Lipowiec Kościelny , dnia 14.12.2009 r.

GMINA LIPOWIEC
KOŚCIELNY
woj. mazowieckie

Nr 3410-4/09

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach.

W związku z wystosowanym, przez Wykonawcę uczestniczącym w ww. postępowaniu wystąpieniem o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) , przedstawiamy niniejszym treść otrzymanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi:

1. W załączniku nr 7 do SIWZ- Dokumentacja projektowa strona nr 7 w części „NAWIERZCHNIA” jak i w Załączniku nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na str. Nr 53. Zamawiający wymaga, aby oferowana nawierzchnia spełniała wymienione warunki. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści nawierzchnie posiadające następujące parametry :

Poz.	Określenie parametru, jednostka	Wartość wymagania
1.	Grubość nawierzchni (mm)	min. 13
2.	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)	≥0,70
3.	Wytrzymałość na rozdzieranie (N)	≥ 100
4.	Ścieralność (mm)	≤ 0,09
5.	Twardość według metody Shore’a.A (Sh.A)	65±5
6.	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : - przyrostem masy (%) - zmiana wyglądu zewnętrznego	≤ 0,70 bez zmian
7.	Mrozoodporność : - przyrostem masy (%) - wygląd nawierzchni po badaniu	≤ 0,80 bez zmian

8.	Przyczepność do podkładu (MPa) -betonowego -asfaltobetonowego - z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa	$\geq 0,6$ $\geq 0,5$ $\geq 0,5$
9.	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie zawilgoconym	$\geq 0,35$ $\geq 0,30$
10.	Odporność na sztuczne starzenie : (stopień w skali szarej)	5
11.	Odporność na uderzenie: - powierzchnia nacisku kulki (mm ²) - stan powierzchni	550±50 brak śladów zniszczenia

Odp. Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry jakościowo-użytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub lepsze od wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa strona nr 7 w części „NAWIERZCHNIA” jak i w Załączniku nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Czy w celu zweryfikowania parametrów dostarczonej nawierzchni Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:

- Karty technicznej
- Certyfikatu IAAF
- Aprobaty lub Rekomendacji ITB
- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacji producenta

Odp. Zamawiający nie żądał aby do złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej dołączone były w/w dokumenty .Karta techniczna , atesty i aprobaty na zastosowany materiał i urządzenia winny być przedstawione przez Wykonawcę przed ich wbudowaniem.

WÓJT
mgr Michał Danielewicz

