

Lipowiec Kościelny , dnia 16.12.2009 r.

GMINA LIPOWIEC
KOŚCIELNY
woj. mazowieckie
Nr 3410-4/09

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach.

W związku z wystosowanym, przez Wykonawcę uczestniczącym w ww. postępowaniu wystąpieniem o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) , przedstawiamy niniejszym treść otrzymanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi:

1. W SST dział ogrodzenie w pkt 2.3.2.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków określono:

- wysokość (m) 4,8
- szerokość profilu (mm) 80
- wysokość profilu (mm) 80
- grubość profilu (mm) 5

Uznani producenci osprzętu i piłkochwyków wykonują piłkochwyty (również wysokości 6m) na profilach 80x80 mm o gr. 3 mm. Są to profile o wystarczającej wytrzymałości, powszechnie dostępne a co za tym idzie również tańsze i sprawdzone już na setkach boisk , również na boiskach realizowanych w ramach programu Orlik 2012.

W związku z powyższym czy można wykonać piłkochwyty na profilach 80x80 mm o gr.3 mm. ?

Odp. Nie. Prosimy o dostosowanie się do parametrów słupków określonych w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

WÓJT
mgr Michał Danielewicz

