

Lipowiec Kościelny , dnia 22.12.2009 r.

GMINA LIPOWIEC
KOŚCIELNY
woj. mazowieckie

Nr 3410-4/09

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach.

W związku z wystosowanym, przez Wykonawcę uczestniczącym w ww. postępowaniu wystąpieniem o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) , przedstawiamy niniejszym treść otrzymanych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi:

1. W związku z ogłoszonym przetargiem dotyczącym budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach , zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową posiadającą poniższe parametry:

Poz.	Określenie parametru, jednostka	Wartość wymagania
1.	Wydłużenie przy zerwaniu (%)	≥ 70
2.	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	$\geq 0,85$
3.	Wytrzymałość na rozdzieranie (N)	≥ 110
4.	Ścieralność (mm)	$\leq 0,09$
5.	Twardość według metody Shore'a.A (Sh.A)	60 ± 5
6.	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : - przyrostem masy (%) - zmiana wyglądu zewnętrznego	$\leq 0,50$ bez zmian
7.	Mrozoodporność : - przyrostem masy (%) - wygląd nawierzchni po badaniu	$\leq 0,50$ bez zmian

8.	Przyczepność do podkładu (MPa) -betonowego -asfaltobetonowego - z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa	$\geq 0,65$ $\geq 0,50$ $\geq 0,44$
9.	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie zawilgoconym	$\geq 0,40$ $\geq 0,35$
10.	Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiana barwy po naświetleniu: (stopień w skali szarej)	4÷5 (bez zmian)
11.	Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm ²) - stan powierzchni	550±50 bez zmian
12.	Nasiąkliwość wodą %	$\leq 0,16$
13.	Zmiana wymiarów w temp. 60 ⁰ C %	$\leq 0,01$

Odp. Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry jakościowo-użytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub lepsze od wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa strona nr 7 w części „NAWIERZCHNIA” jak i w Załączniku nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

WÓJT
mgr Michał Danielewicz