



UWAGA: Przed przystąpieniem do układania rurociągów sprawdzić w terenie rzędne posadowienia urządzeń istniejących i nowych.

Poz.	Ilość	Materiał	Nazwa części	Nr rys lub nojmy	Masa	Uwagi
6	1	PE	Wpust podwórzowy z tworzywa sztucznego DN100; odpływ pionowy; przepustowość 4,5 l/s; z ramą i rusztem z tworzywa sztucznego			
5	3	PVC-U	Kolano PVC-U;			
4	1	PVC-U	Rurociąg odcieków – rura kielichowa PVC-U; Dy=160; SDR34; L=9,0 m; indeks 3062913446			
3	1	PVC-U	Rurociąg dopływu ścieków – rura kielichowa PVC-U; Dy=160; SDR34; L=6,0 m;			
2	1	-	Instalacja napowietrzania ścieków dowożonych	MOL-01.07		
1	1	-	Stacja zlewczka kontenerowa	MOL-01.21-1		

Projektant	inż. Waldemar Witkowski	Nr upr. 1069/82 –inst.inż	Podpis	Data 11.2009r.
Sprawdzający	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr. 2456/93, 595/DUW/01 –inst.	Podpis	Data 11.2009r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe <EKO-KARAT> s.c. 58-500 Jelenia Góra ul.Sudecka				
Stadium: P.B.	Inwestor:	GMINA LUBOMIERZ - Lubomierz Plac Wolności 1		
Branża:	Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - LUBOMIERZ		
Lokalizacja LUBOMIERZ	Nazwa rys	STACJA ZLEWCZA		
	Nr rys.	MOL-01.21		