ISTNIEJĄCY KOŚCIÓŁ

5/18 5/17 5/16 5/15 5/14

Przepust na strych poziom II:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 5: z elem. 5/18 do elem. 5/19
Pętla 5: z elem. 5/22 do elem. 5/23

Wejście na strych poziom II

5/23 5/26 5/24 5/25

5/27 5/31 5/28 5/30 5/29

Z powodu braku możliwości wejścia na strych nad salą gimnastyczną, czujki zamontować w wąskiej przestrzeni (wysokość 0,6m) w odległości min 1m od ściany

5/13

5/55 5/54 5/53 5/52 5/51 5/50 5/49 5/48 5/47 5/46 5/45 5/43

5/32 5/12

5/33

SAO-38 5/11 5/10 5/09 5/08

5/34 eBK 5/38 5/37

Czujka pod podestem 5/35 5/44

5/36

5/42 5/41 5/40 5/39

Przepust na strych poziom I:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 5: z elem. 5/19 do elem. 5/19
Pętla 5: z elem. 5/22 do elem. 5/23

Strych poziom II

5/19 5/20 5/21 5/22

Strych poziom I

5/05 5/04 5/03 5/02

Wejście na strych poziom II

5/06 5/07

SAO-37 ZSP-2 5/01 eBK

Przepust na parter:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 5: z elem. 5/01 do elem. 5/01
Pętla 5: z elem. 5/59 do CSP-1

Przepust na piętro II:
1 x HDGs 2x2.5
Zasilanie ZSP-2 z RE-2

Przepust na strych poziom II:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 5: z elem. 5/05 do elem. 5/06
Pętla 5: z elem. 5/59 do CSP-1

Strych poziom II

5/59 5/58 5/57 5/56

Przepust na strych poziom I:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 5: z elem. 5/55 do elem. 5/56
Pętla 5: z elem. 5/59 do CSP-1

SYMBOLE I OZNACZENIA:

- CSP-1 — centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlM
- CSP-2 — centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlC
- UTA — urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
- ZSP — zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- 1/01 — radiotransponder czujek bezprzewodowych
- 1/01 — czujka multisensorowa OTblue serii IQ8 z gniazdem z podstawą kroploszczelną IP43 z otworami
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem bezprzewodowym
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem typu radiobramka
- 1/01 — czujka termorożnicowa TD serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8 z podstawą bezprzewodową
- eBK 1/01 — moduł 4we/2wy eBK 4C/2R z izolatorem zwarć w obudowie natynkowej
- SAO — sygnalizator akustyczno–optyczny z puszką instalacyjną PIP–1A
- przewód YnTKSYekw – montaż w rurkach PCV
- przewód HDGs
- 1/01 — nr pętli / nr elementu na pętli

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Adam Płóciniczak 64 - 100 Leszno, ul. Kościelna 14	
Obiekt:	*Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu ul. Plac Kościelny 5, 59-623 Lubomierz*
Inwestor:	*Zespół Szkół w Lubomierzu ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz*
Rodzaj projektu:	*Projekt Budowlany – System Sygnalizacji Pożaru*
Treść rysunku:	*Instalacja systemu sygnalizacji pożaru – PODDASZE*
Projektant	inż. Jan WEJS Upr. nr 1628/94/Lo
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech SNEŻYŃSKI Upr. nr 592/84/Lo
Data: Marzec 2012	Skala: 1:100 — Nr rys: 6/6