ISTNIEJĄCY KOŚCIÓŁ

Przepust na parter:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 2: z elem. 2/53 do elem. 2/54
Pętla 2: z elem. 2/56 do elem. 2/57

Piwnica

2/54

2/55

2/56

Przepust na parter:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 1: z elem. 1/04 do elem. 1/05
Pętla 1: z elem. 1/18 do elem. 1/19
1 x HDGs 2x1
Linia sygnalizatorów akustycznych

1/10

1/11

1/12

1/09

1/06

1/08

1/07

1/05

SAO-14

1/13

1/14

1/17

Kotłownia

SAO-15

1/15

1/18

1/16

Przepust na parter:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 2: z elem. 2/07 do elem. 2/08
Pętla 2: z elem. 2/12 do elem. 2/13
2 x HDGs 2x1
Linia sygnalizatorów akustycznych

Kotłownia

SAO-6

2/08

2/09

2/10

2/11

2/12

Przepust na parter:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 1: z elem. 1/36 do elem. 1/37
Pętla 1: z elem. 1/37 do elem. 1/38

Piwnica

1/37

Przepust na parter:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Pętla 2: z elem. 2/31 do elem. 2/32
Pętla 2: z elem. 2/33 do elem. 2/34

Piwnica

2/32

2/33

SYMBOLE I OZNACZENIA:

CSP-1	centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlM
CSP-2	centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlC
UTA	urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
ZSP	zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
1/01 RT	radiotransponder czujek bezprzewodowych
1/01	czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
1/01	czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem bezprzewodowym
1/01	czujka multisensorowa OTblue serii IQ8 z gniazdem z podstawą kroplosczelną IP43 z otwikami
1/01	czujka termoróżnicowa TD serii IQ8 z gniazdem
1/01	Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
1/01 eBK	moduł 4we/2wy eBK 4G/2R z izolatorem zwarć w obudowie natynkowej
SAO	sygnalizator akustyczno-optyczny z puszką instalacyjną PIP-1A
	przewód YnTKSYekw – montaż w rurkach PCV
	przewód HDGs
1/01	nr pętli / nr elementu na pętli

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
Adam Płóciniczak
64 - 100 Leszno, ul. Kościelna 14

Obiekt:
Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu
ul. Plac Kościelny 5, 59-623 Lubomierz

Inwestor:
Zespół Szkół w Lubomierzu
ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz

Rodzaj projektu:
Projekt Budowlany - System Sygnalizacji Pożaru

Treść rysunku:
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - PIWNICA

Projektant	inż. Ján WEJS Upr. nr 1628/94/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech ŚNIEŻYŃSKI Upr. nr 592/84/Lo	
Data: Marzec 2012	Skala: 1:100	Nr rys: 2/6