SYMBOLE I OZNACZENIA:

- CSP-1 — centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlM
- CSP-2 — centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlC
- UTA — urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
- ZSP — zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- RT 1/01 — radiotransponder czujek bezprzewodowych
- 1/01 — czujka multisensorowa OTblue serii IQ8 z gniazdem z podstawą kroploszczelną IP43 z głowicami
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem bezprzewodowym
- RT 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazdem typu radiobramka
- 1/01 — czujka termoróżnicowa TD serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8 z podstawą bezprzewodową
- eBK 1/01 — moduł 4we/2wy eBK 4G/2R z izolatorem zwarć w obudowie natynkowej
- SAO — sygnalizator akustyczno–optyczny z puszką instalacyjną PIP–1A
- przewód YnTKSYekw – montaż w listwie PVC
- przewód YnTKSYekw – montaż podtynkowy
- przewód HDGs
- 1/01 — nr pętli / nr elementu na pętli

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
Adam Płóciniczak
64 - 100 Leszno, ul. Kościelna 14

Obiekt: *Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu ul. Plac Kościelny 5, 59-623 Lubomierz*

Inwestor: *Zespół Szkół w Lubomierzu ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz*

Rodzaj projektu: *Projekt Budowlany - System Sygnalizacji Pożaru*

Treść rysunku: *Instalacja systemu sygnalizacji pożaru - PARTER*

Projektant	inż. Jan WEJS Upr. nr 1628/94/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech SNIEŻYŃSKI Upr. nr 592/84/Lo	
Data: Marzec 2012	Skala: 1:100	Nr rys: 3/6