SYMBOLE I OZNACZENIA:

- CSP-1 — centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlM
- CSP-2 — centrala systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8 ControlC
- UTA — urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
- ZSP — zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- 1/01 / RT — radiotransponder czujek bezprzewodowych
- 1/01 — czujka multisensorowa OTblue serii IQ8 z gniazem z podstawą kroplosczelną IP43 z dławikami
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazem
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazem bezprzewodowym
- 1/01 — czujka multisensorowa O2T serii IQ8 z gniazem typu radiobramka
- 1/01 — czujka termoróżnicowa TD serii IQ8 z gniazdem
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8
- 1/01 — Ręczny ostrzegacz pożarowy serii IQ8 z podstawą bezprzewodową
- eBK 1/01 — moduł 4we/2wy eBK 4G/2R z izolatorem zwarć w obudowie natynkowej
- SAO — sygnalizator akustyczno–optyczny z puszką instalacyjną PIP–1A
- przewód YnTKSYekw – montaż w listwie PVC
- przewód YnTKSYekw – montaż podtynkowy
- przewód HDGs
- 1/01 — nr pętli / nr elementu na pętli

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Adam Płóciniczak 64 - 100 Leszno, ul. Kościelna 14	
Obiekt:	*Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu* *ul. Plac Kościelny 5, 59-623 Lubomierz*
Inwestor:	*Zespół Szkół w Lubomierzu* *ul. Chopina 8, 59-623 Lubomierz*
Rodzaj projektu:	*Projekt Budowlany – System Sygnalizacji Pożaru*
Treść rysunku:	*Instalacja systemu sygnalizacji pożaru – PĘTRO 1*
Projektant:	inż. Jan WEJS Upr. nr 1628/94/Lo
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech SNIEŻYŃSKI Upr. nr 592/84/Lo
Data: *Marzec 2012*	Skala: *1:100* — Nr rys: *4/6*