

WYJAŚNIENIE

**Zamawiający informuje, że do ww. Postępowania przetargowego wpłynęły pytania.
W związku z art. 38 Ustawy PZP, zamawiający udziela odpowiedzi**

Pytanie 1

1) Podstawa wyceny zastosowana w pozycji 1 przedmiaru nie odpowiada jej opisowi, mianowicie w przedmiarze podane jest "KNNR 1 0104-04 - Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym". Natomiast według Normy podana podstawa wyceny odpowiada za „Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I i II o normalnej wilgotności”.

2) Podstawa wyceny zastosowana w pozycji 4 przedmiaru nie odpowiada jej opisowi, mianowicie w przedmiarze podane jest KNNR 1 0103-03 - Wywożenie gałęzi i karpiny na odkład". Natomiast według Normy podana podstawa wyceny odpowiada za "Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm".

Odpowiedź 1:

Zastosowane KNNR mają charakter pomocniczy; kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z rozdziałem 12 SIWZ – sposób obliczenia ceny:

"Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót "