

Lubomierz 08.07.2014 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
»IZERY« Spółka z o.o.
ul. Kargula i Pawlaka 16
59-623 LUBOMIERZ
REGON 020394147 NIP 616-15-10-821
tel. 75 783 31 60

Pan

Krzysztof Grześków

ul. B. Prusa 37

50-319 Wrocław

Dot. wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 490 obręb Oleszna Podgórska gm. Lubomierz.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu informuje, że zapewni dostawę wody i odbiór ścieków bytowych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 490 obręb Oleszna Podgórska gm. Lubomierz.

Ustala się następujące warunki przyłączenia :

I. Przyłącze wodociągowe :

1. Włączenie przyłącza należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Majowej w Lubomierzu wykonanej z rur azbestowo- cementowych o średnicy 100 mm zgodnie z załączonym załącznikiem.
2. Wpięcia należy dokonać trójnikiem, zasuwą i skrzynką uliczną wyprowadzoną na poziom gruntu.
3. Sieć wodociagową należy wykonać z rur PCV lub PE na głębokości minimalnej 1,20 m. licząc do wierzchu rury o średnicy dobranej do wielkości zapotrzebowania na wodę.
4. Projektowanym przyłączem należy objąć zabudowę istniejącą przebudowywaną jak i zabudowę istniejącą.
5. Po wykonaniu nowego przyłącza należy przewidzieć odłączenie od sieci wodociągowej istniejącego przyłącza.
6. Pobór wody należy opomiarować za pomocą wodomierza o średnicy dobranej do wielkości

poboru wody. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające przepływ wody z możliwością ich oplombowania. Lokalizację wodomierza należy przewidzieć w miejscu łatwo dostępnym oraz zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi i mrozem.

II. Przyłącze kanalizacji sanitarnej :

1. Włączenie przyłącza należy dokonać do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej przy ul. .Majowej w Lubomierzu zgodnie z załączonym załącznikiem.
2. Przyłącze należy wykonać z rur PVC o średnicy dobranej do ilości odprowadzanych ścieków.
3. Zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych oraz odpadów i ścieków z hodowli zwierząt.

III. Warunki ogólne :

1. Włączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej należy dokonać w obecności pracownika ZUOK „IZERY” w Lubomierzu.
2. Wszelkie roboty ziemne muszą być uzgodnione z zarządcami lub właścicielami gruntów i urządzeń podziemnych na których przebiegają.
3. Sieć wodociagową i kanalizacyjną należy zinwentaryzować geodezyjnie. Uaktualnione mapki należy przedłożyć wydającemu zezwolenie.
4. Z ZUOK „IZERY” w Lubomierzu należy uzgodnić termin oraz czas włączenia projektowanych sieci wodociagowych i kanalizacyjnej do istniejących sieci w Lubomierzu.

Powyższe warunki wydaje się do celów projektowych i uzgodnień na okres 3 lat i nie stanowią one pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”.

Projekt techniczny projektowanych przyłączy wodociagowej i kanalizacyjnej podlega uzgodnieniu przez ZUOK „IZERY” w Lubomierzu.

KIEROWNIK DZIAŁU
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
Jerzy Hulacki

ZAKA. CZAK

da namunków technicznych przytaczając
nie do siły wody nie popychają. Kanał
ci sanitarny budowa mechanicznego
zwiększenia przepływu wody
490 obrotów dziennie
gm. Lubomir

Przebieg
przebiegu i opławy
przebiegu i opławy

Przebieg
przebiegu i opławy

Przebieg
przebiegu i opławy

Urząd Użytków Opatkowice - Kozłowski
ul. 12 maja 1, Spółka z o.o.
69-623 LUBOMIR
REGON 020394147 NIP 616-13-10-82
tel. 71 754 31 15
KIEROWNIK ZŁAZNICY
WODOCIAGÓW I NAŁAZI
Jerzy Hulajski

582/1

572

