

**Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na
robotę budowlaną:**

„Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZIT AJ.” z podziałem na trzy części

numer ogłoszenia: 557034-N-2018 data zamieszczenia: 11.05.2018

W dniu 22 maja 2018r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1: „Ze względu na brak projektu wykonawczego oraz brak zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej dla budynku muzeum przy ul. Kowalskiego 1 jak i dla OSP przy Placu Wolności 67 , prosimy aby Zamawiający określił parametry tj. ilość , wysokość szerokość , podział okien /drzwi, sposób otwierania okien (uchylne, rozwierane itp.) współczynnik U (W/m²K), rodzaju profilu, odporność ogniowa, dodatkowe wymagania na podstawie, których będzie możliwe dokonanie wyceny.

Odpowiedź: Informuję, że:

- ilość można odczytać z dokumentacji rysunkowej,
- wysokość/szerokości-podana jest na rzutach,
- podział okien-można odczytać z elewacji,

- okna uchylno-rozwierane,
- okna 2 komorowe-3 szybowe,
- brak wymagań ppoż dla okien

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz
/-/
Wiesław Ziółkowski