

Lubomierz dnia 12.07.2019r.

GMINA LUBOMIERZ

Plac Wolności 1

59-623 LUBOMIERZ

TEL. 075 78 33 166 FAX (075) 78 33 167

e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526

RT-ZP.272.16.2019.2

Odpowiedzi na zadane pytania dot. zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na wykonanie następujących robót budowlanych: docieplenie stropu i remont dachu nad sceną w świetlicy wiejskiej w Maciejowcu.

W dniu 11 lipca 2019r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Proszę o uzupełnienie informacji do książki przedmiarów remont w Maciejowcu:

Pytanie 1

Książka przedmiarów punkt 5: sposób mocowania folii paroprzepuszczalnej do stropu (luźno ułożona, mocowana łatami dachowymi?)

Odpowiedź: luźno ułożona

Pytanie 2

Książka przedmiarów punkt 7: Jakiej długości linki stalowe i w których miejscach mocowane?

Odpowiedź: w szerz strychu w równych odległościach

Pytanie 3

Książka przedmiarów punkt 8: Drzwi stalowe na strych- zwykłe czy w klasie odporności PPOŻ- jakiej?

Odpowiedź: zwykłe piwniczne

Pytanie 4

Książka przedmiarów punkt 12: w jaki sposób mocowany styropian (ponieważ w przedmiarze nie ma rozbiórki pokrycia dachu nad sceną wnioskuję że płyty styropianowe układane będą na starym pokryciu dachu)

Odpowiedź: mocowane za pomocą śrub dł. łata+ styropian +2-3 cm wierzch starego dachu

Zamawiający wydłuża termin złożenia propozycji cenowej do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w siedzibie urzędu: Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz lub na e-mail: przetargi@lubomierz.pl

**Z up. BURMISTRZ
SEKRETARZ
Gminy i Miasta Lubomierz
/-/
Adam Skrzydlowski**