



PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSZYSTKIMI UŻYTKOWNIKAMI URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DOKŁADNE ICH USYTUOWANIE.



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- 1. Rura PVC d160x4,7 SDR34 SN8 lita z wydłużonym kielichem - 7,60mb
- 2. Przejście szczelne d160 - 1 sztuka
- 3. Zaślepka PVC Ø160 - 1 sztuka.
- 4. Rura PVC d200x5,9 SDR34 SN8 lita z wydłużonym kielichem - 171,30mb
- 5. Przejście szczelne d200 - 10 sztuk
- 6. Studnia z kręgów betonowych Ø1200 - 4 sztuki

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy uzgodnić przebieg infrastruktury podziemnej z użytkownikami tej infrastruktury.
2. Rura PVC-U 160 i PVC-U 200 SDR34 SN8, typu ciężkiego z wydłużonym kielichem potączonych za pomocą uszczeltek systemowych.



- 1. Właz klasy D400 w wykonaniu z pierścieniem betonowym
- 2. Pierścień dystansowy betonowy
- 3. Zwężka betonowa
- 4. Stopnie zjazdowe co 250mm
- 5. Kręgi betonowe Ø1200
- 6. Przejście szczelne – wkładka in-situ
- 7. Trójnik równoprzelotowy 90° Ø200/Ø200 PVC
- 8. Rura Ø200 PVC
- 9. Dennica monolityczna
- 10. Kolano 90° Ø200 PVC
- 11. Przejście szczelne – wkładka in-situ
- 12. Podbudowa z chudego betonu
- 13. Podsypka piaszkowa

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek ul. Śniadeckich 16/39, 67-200 Głogów, tel.+48 693 094 983. e-mail: n.malcherek@mktprojekt.com.pl www.mktprojekt.com.pl	
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala:
Temat:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I		1:100/500
Inwestor:	GINA LUBOMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1 59-623 LUBOMIERZ		Branża: Sanitarna
Obiekt/adres:	dz. nr 18/11-18/24, 18/5; 18/46-18/47; 18/49; obręb 0002 Lubomierz, 021202_4 Lubomierz -miasto		Stadium: Pb
Projektowała:	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
	mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek (Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	nr upr. DOŚ/0339/PBS/18 DOŚ/IS/0071/19	
			Data: 30.10.2020 Format: A3+ Nr rys.: 6S