


PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSZYSTKIMI UŻYTKOWNIKAMI URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DOKŁADNE ICH USYTUOWANIE.



Dekametr 0 1 +0,01

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1. Rura do wody d110x6,6 PN10

- 202,75 mb
2. Rura do wody d40x3,7 PN10

- 44,45 mb
3. Kołnierz z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do rur AC

- 2 sztuki
4. Trójnik kołnierzowy DN150/DN100

- 1 sztuka
5. Trójnik kołnierzowy DN100/DN80

- 1 sztuka
6. Trójnik elektrooporowy 110/110

- 2 sztuki
7. Trójnik elektrooporowy 110/63

- 11 sztuk
8. Zasuwa kołnierzowa DN100

- 3 sztuki
9. Zasuwa kołnierzowa DN80

- 2 sztuki
10. Zasuwa kołnierzowa DN50

- 12 sztuk
11. Tuleja kołnierzowa 110/DN100

- 7 sztuki
12. Tuleja kołnierzowa 63/DN50

- 12 sztuk
13. Redukcja elektrooporowa 63/40

- 12 sztuk
14. Redukcja elektrooporowa 110/90

- 1 sztuka
15. Redukcja elektrooporowa 110/63

- 12 sztuk
16. Zasiłpka elektrooporowa d40

- 12 sztuk
17. Króciec dwukołnierzowy żel. DN80

- 2 sztuki
18. Kolano kołnierzowe ze stopką żel. DN80

- 2 sztuki
19. Hydrant podziemny żel. DN80

- 1 sztuka
20. Hydrant nadziemny żel. DN80

- 1 sztuka
21. Taśma lokalizacyjna

- 247,20 mb

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać prace odkrywkowe w celu określenia rzeczywistej rzędnej wpięcia do sieci wodociągowej.
2. W przypadku istotnych odstępstw rzędną wpięcia projektowanej sieci adekwatnie skorygować zachowując wymagane zagłębienie i odległość od innej infrastruktury technicznej.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

<div><div><div></div><div>MKT PROJEKT</div></div></div>		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek ul. Śniadeckich 16/39, 67-200 Głogów, tel. +48 693 094 983, e-mail: n.malcherek@mktprojekt.com.pl www.mktprojekt.com.pl	
Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		Skala: 1:100/200	
Temat: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I		Branża: Sanitarna	
Inwestor: GMINA LUBOMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1 59-623 LUBOMIERZ		Stadium: Pb	
Objekt/adres: dz. nr 18/11-18/24, 18/5; 18/46-18/47; 18/49; obręb 0002 Lubomierz, 021202 4 Lubomierz -miasto			
Nazwisko:		Uprawnienia:	Podpis:
Projektowała: mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek (Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)		nr upr. DOŚ/0339/PBS/18 DOŚ/IS/007/119	Data: 30.10.2020 Format: A3+ Nr rys.: 8S