



YnTKSY 2x2x0.8
YbTKSY 2x2x0.8

15.0m

R
4/18

R
4/12

R
4/11

4/9

Y 4/10

R
4/8

- R Czujka DOR 4048
- Y ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001

Instalacja elektryczna w budynku
ratowni w Lwówku Śląskim
Plac Wolności - Ratusz
59-600 Lwówek Śląski

RYS 12

[Redacted] Województwo Śląskie		Projektowanie instalacji elektrycznych	
Instalacji elektrycznych w budynku ratowni w Lwówku Śląskim Plac Wolności - Ratusz 59-600 Lwówek Śląski		Data opracowania 15.12.2015	
Rzut poddasza		Skala 1:100	
Instalacja sygnalizacji pożaru.		Liczba 12	
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 59-600 Lwówek Śląski al. W. Polskiego 25a			