



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urząd@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



Lwówek Śląski, dnia 10.09.2020r.

IN.271.42.2020.KL/2

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**„Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim
– I etap budowa parkingu przy ul. Kościelnej”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j. ze zmianami) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2. Kto ma zapewnić nadzór archeologiczny jeśli jest wymagany?

Odpowiedź: Zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych, jeśli jest wymagane?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4. Czy Zamawiający jest w posiadaniu SST, jeśli tak to czy udostępni publicznie do przetargu wszystkim wykonawcom?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci wod-kan, teletechnika energetyka, gaz itp. Znajdującymi się w zakresie robót?

Odpowiedź: TAK (narada koordynacyjna).

Pytanie 6. Czy Zamawiający ma wiedzę dotyczącą istniejących sieci uzbrojenia oraz dokonał przeglądu ich stanu technicznego?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7. Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, jeśli tak to czy zamieści na stronie dla wszystkich wykonawców? Jeśli nie to czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie TOR i DOR?

Odpowiedź: Tylko TOR

Pytanie 8. W przypadku, kiedy wykonawca będzie musiał opracować i wdrożyć TOR i DOR, to czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania z uwagi na czas niezbędny do uzyskania uzgodnień w/w dokumentacji?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9. Czy Zamawiający posiada szczegółowe parametry słupów i opraw oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź: TAK opis branży elektrycznej - oświetlenie uliczne w załączeniu.

Pytanie 10. Czy nowoprojektowaną kanalizację deszczową należy podłączyć do istniejących studni znajdujących się poza zakresem robót? Jeśli tak to w jakim zakresie należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni?

Odpowiedź: TAK odtworzenie nawierzchni bitumicznej do nowej studni nr 39.

Pytanie 11. Czy nowoprojektowaną sieć kablową należy przyłączyć do istniejącego słupa oświetleniowego znajdującego się poza zakresem robót. Jeśli tak to w jakim zakresie należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni?

Odpowiedź: TAK. Odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego.

Pytanie 12. W rejonie projektowanego parkingu znajduje się drewniany płot, czy jego rozbiórka jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak to czy należy przyjąć do wyceny w/w roboty?

Odpowiedź: Tak do wyceny należy przyjąć demontaż płotu.

Pytanie 13. Czy schody terenowe z bloków betonowych mają mieć barierki? Czy Zamawiający posiada szczegółowy rysunek schodów, określający materiał na barierki, jeśli są wymagane?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14. Czy rozbiórka istniejących elementów ulic tj. krawężniki, obrzeża betonowe jest w zakresie inwestycji?, jeśli tak to proszę sprecyzować ich ilość. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: - rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej: 149 m²
- rozbiórka nawierzchni chodnika bitumicznej: 98 m²
- rozbiórka płytek betonowych chodnikowych: 92 m²
- rozbiórka krawężników betonowych: 88 mb.
- rozbiórka obrzeży: 136 mb.

Pytanie 15. Czy regulacja do powierzchni istniejącej armatury tj. skrzynki, włazy pokrywy studni są przedmiotem zamówienia?, jeśli tak to proszę wskazać ich ilość. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Tak w przypadku ujawnienia w trakcie robót nawierzchniowych.

Pytanie 16. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierjno-drogowej bez ograniczeń do sprawowania funkcji kierownika budowy, a nie biorącej udziału w robotach przy zabytku przez okres 18 miesięcy, w myśl ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami art. 37c? Zapis w SIWZ pkt 8, ppkt. 8.1.2. c ogranicza uprawnienia osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Odpowiedź: NIE.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
/-/ Lesław Krokosz

Sprawę prowadzi:

Krzysztofa Luszka, e-mail: k.luszka@lwowekslaski.pl