



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urząd@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl

K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



IN.271.63.2020.AK/3

Lwówek Śląski, dnia 14.12.2020r.

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty pn.: „Dostawa kotła gazowego wraz z urządzeniami i armaturą towarzyszącą dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – I etap – II postępowanie.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego do w/w zadania zwracam się z zapytaniem odnośnie wymogów jakie są stawiane co do wyboru kotła.

W jakim celu kocioł winien być wyposażony w dwa główne wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej (takie rozwiązanie stosuje się w kotłach o znacznie większych mocach grzewczych oraz dużym zakładzie wody w instalacji). Czy zamiast tego rozwiązania nie można by było zastosować kotła kondensacyjnego z wymiennikiem aluminiowo krzemowym gdzie wiadomo że aluminium jest lepszym przewodnikiem ciepła a niżeli stal nierdzewna, a nad temperaturą powrotu do kotła będzie czuwało sprzęgło hydrauliczne, które to jest w projekcie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę kotła kondensacyjnego z wymiennikiem aluminiowo krzemowym bądź ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2:

Następnym pytaniem czy konieczny jest wbudowany zawór klapowy w kotle do odprowadzania spalin, takie rozwiązanie stosuje się w kotłach podłączonych w kaskadzie pracujących w jednym układzie kominowym.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż nie jest konieczny w kotle wbudowany zawór klapowy do odprowadzania spalin.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy zapytania ofertowego w punkcie 8 i 9 zaproszenia ofertowego w sposób następujący:

Jest:

„ 8. Termin, miejsce i forma składania ofert:

- 8.1. Termin złożenia oferty: **14.12.2020r., godz. 11:00**
- 8.2. **Miejsce złożenia oferty:** <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>
- 8.3. Forma składania ofert:
 - 8.3.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy.
- 8.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – **nie będą rozpatrywane.**
- 8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:

- 9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.12.2020r. o godzinie 11:15** w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, pokój nr 207.”

Winno być:

„ 8. Termin, miejsce i forma składania ofert:

- 8.1. Termin złożenia oferty: **15.12.2020r., godz. 11:00**
- 8.2. **Miejsce złożenia oferty:** <https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>
- 8.3. Forma składania ofert:
 - 8.3.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy.
- 8.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – **nie będą rozpatrywane.**
- 8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:

- 9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.12.2020r. o godzinie 11:15** w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, pokój nr 207.”

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Lesław Krokosz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 Sprawę prowadzi:

Angelika Kukawska, e-mail: angelika.kukawska@lwowekslaski.pl