

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę oświetlenia drogowego we wsi Karłowice gmina Mirsk wraz z ul.Chopina w Mirsku”.

Treść zapytania z dnia 01.03.2010:

Proszę o odpowiedź na n/w pytania.

1. W przedmiarze robót brakuje poz. na montaż 2 szafek oświetlenia drogowego natomiast w pkt. 7 dane charakterystyczne obiektu występują 2 SOU- czy mam zamieścić szafki w kosztorysie, czy nie?
2. W przedmiarze robót w poz. 6- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg podanych jest ilość sztuk 60 natomiast w pkt. 7- dane charakterystyczne robót podane jest sztuk słupów 52- ile ma być w rzeczywistości zamontowanych słupów?
3. Czy będzie zajmowany pas ruchu drogowego w czasie robót? Kto będzie wykonywał geodezję okoro jej nie ma?
4. W przedmiarze robót brakuje takich pozycji jak:
 - Montaż rury SV na słupie
 - Montaż kabla na słupie i w rurze SV (K-YAKY 4 x35), choć występuje w zestawieniu materiałów
 - Montaż odgromników, choć występuje w zestawieniu materiałów
 - Podłączenie na słupie kabli zasilających szafki oświetlenia drogowego
 - Malowanie numeracji na słupach

Proszę poprawić i uzupełnić przedmiar robót

2 3 0 3 0 8 6 7 1

Odp. 1. Zamawiający wykonał w 2009r. 2 szt. SO wraz z liniami zasilającymi w związku z powyższym przedmiotowe urządzenia nie występują w przedmiarze robót.

Odp. 2. W opisie robót w pkt. 7 dane charakterystyczne jest błąd – właściwą ilością słupów do postawienia jest liczba 60 tak jak w przedmiarze robót.

Odp. 3. Za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane opłaty – wystąpienie o zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych wykona UMiG Mirsk – na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego oznakowania zajętego pasa i przywrócenie do stanu poprzedniego. Geodezyjną dokumentację powykonawczą wykonuje Wykonawca.

Odp. 4. Nie ma braków w przedmiarze poszczególne pozycje są albo wykonane łącznie z wykonaniem SO lub wynikają z pozycji przedmiaru jako elementy scalone.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel.075 6470458
domin@mirsk.pl