

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę oświetlenia drogowego we wsi Mroczkowice gmina Mirsk”.

Treść zapytania z dnia 01.03.2010:

Proszę o odpowiedź na n/w pytania.

1. W pkt. 7- Dane charakterystyczne obiektu (Opis Techniczny) wymieniona jest szafka ośw. typu SO- 1 szt., natomiast w przedmiarze robót takiej pozycji nie ma. Czy w/w należy zawrzeć w kosztorysie?
2. W pkt. 7- Dane charakterystyczne obiektu (Opis Techniczny) wymienione są odgromniki nn GXO 0,66/5 3szt. natomiast w przedmiarze robót takiej pozycji nie ma. Czy w/w należy zawrzeć w kosztorysie?
3. W pkt. 3.4 Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Mroczkowice (Opis Techniczny) wymienione są fundamenty F-150-13szt., natomiast w przedmiarze robót ich nie zawarto. Czy w/w należy zawrzeć w kosztorysie? Czy w/w fundamentów nie jest za mało w stosunku 36 szt. słupów.
4. W pkt. 3.4 Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Mroczkowice (Opis Techniczny) wymienione jest wykonanie nowej linii kablowej zasilającej szafkę ośw. typu YAKY 4x35mm² 19mb, natomiast w przedmiarze robót takiej pozycji nie ma. Czy w/w należy zawrzeć w kosztorysie?

Odp. 1. Zamawiający wykonał w 2009r. SO wraz z linią zasilającą w związku z powyższym przedmiotowe urządzenia nie występują w przedmiarze robót.

Odp. 2. Element robót wykonany łącznie z SO jak w pkt.1.

Odp. 3. W opisie robót w pkt. 3.4 dane charakterystyczne jest błąd – właściwą ilością fundamentów jest liczba 36 tak jak w przedmiarze robót.

Odp. 4. Element robót wykonany łącznie z SO jak w pkt.1.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel.075 6470458
domin@mirsk.pl