

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice gmina Mirsk”.

Treść zapytania z dnia 01.03.2010:

Proszę o odpowiedź na n/w pytania.

1. W Opisie Technicznym pkt. 7 podana jest długość kabla zasilającego słupy oświetleniowe typu YAKY 4 x 25mm² 229mb, natomiast w przedmiarze robót podana ilość to 219.
2. W Opisie Technicznym pkt. 7 podany jest drut ocynkowany fi 6mm długość 229mb, natomiast w przedmiarze robót podany jest w ilości 119mb.

Odp. 1. W opisie robót w pkt. 7 dane charakterystyczne są poprawne – właściwą ilością kabla zasilającego jest liczba 229 m – przedmiar został poprawiony.

Odp.2. W opisie robót w pkt. 7 dane charakterystyczne są poprawne – właściwą ilością drutu ocynkowanego jest liczba 229 m - przedmiar został poprawiony..

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel.075 6470458
domin@mirsk.pl