

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice gmina Mirsk”.

Treść zapytania z dnia 05.03.2010:

Zmawiający w SWIZ w pkt 3.1 ZAKRES PRAC opisał :

Zadanie IV rozbudowa kablowej linii oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 358 o długości 203 m ustawienie 5 słupów typu **S-80 z wysięgnikami** oraz zamontowanie 5 szt. opraw oświetleniowych 150W.

Natomiast, w OPISIE TECHNICZNYM do projektu budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice gmina Mirsk w pkt 7. Dane charakterystyczne obiektu mowa jest o słupach typu **SAL-T1 10,8** i oprawie oświetleniowej typu **Lunoida S- 150 W**.

1. Proszę o wyjaśnienie jaki typ słupów i opraw należy przyjąć do wyceny robót.
2. Czy wykonanie uziemienia drutem fi 6mm jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie budowy linii oświetleniowych, czy należy zastosować drut min o fi 10mm?

Odp. 1. Do wyceny robót należy przyjąć słupy o wysokości 8 m czyli S-80 lub równoważne i oprawy oświetleniowe OUs- 150 W lub równoważne.

Odp. 2. Należy zastosować drut o średnicy określonej w projekcie budowlanym.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel.075 6470458
domin@mirsk.pl