

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kablowych linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirsk – w zakresie wykonania IV zadań”.

Treść zapytania z dnia 05.03.2010:

Przedsiębiorstwo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Proszę o podanie długości wysięgników dla każdego z zadań. Długości wysięgników nie są podane w załączonych przedmiarach ani w dokumentacji technicznej

Odp. 1. Dla zadań I i II tj. budowa oświetlenia Karłowiec i Mroczkowice przewidywane są wysięgniki o długości 0,5 m natomiast dla zadania IV Orłowice wysięgniki o długości 1,0 m.

Pytanie 2:

Ponowienie pytania z dnia 03.03.2010r. Czy Zamawiający zezwala na dodawanie pozycji kosztorysowych do kosztorysów ofertowych, dla prac nieujętych w załączonych przedmiarach, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia? Z udzielonej w dniu 05.03.2010r. (pismo znak DrG-7044/ZP-1/7/10) odpowiedzi oraz z punktu 16.1 i 16.2 SIWZ nie wynika czy Wykonawca może dodawać pozycje kosztorysowe. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odp. 2. Przy ustaleniu wynagrodzenia za wykonane roboty w formie ryczałtu – kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny – poglądowy w związku z powyższym jeżeli uznanie konieczność wykazania jakiejś pozycji, która wg. Waszej oceny jest konieczna a nie ma w przedmiarze to Zamawiający nie widzi przeszkód do ich włączenia. Jednakże do oceny ofert będzie brana jedynie cena ryczałtowa w związku z czym nie ujęcie tych pozycji przez innych wykonawców nie będzie podstawą do wykluczenia ich z postępowania.

Pomimo faktu, iż zapytanie wpłynęło po terminie na wnoszenie zapytań(Art. 38 ust.1 i 1a) Zamawiający udzielił odpowiedzi w celu rozwiania wątpliwości Wykonawcy.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel.075 6470458
domin@mirsk.pl