

Nasz znak: IN/2221/WW/09/2010

Kto: **Gmina Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk**

Do kogo: ***PT Wykonawcy wg rozdzielnika***

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn: **„Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku”**, realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”.

W związku z pytaniami skierowanymi faxem w dniu 11.03.2010r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o treści pytań oraz udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy treść punktu 1 aneksu do opisu technicznego z dnia 30.10.2007r. została ujęta w przedmiarze robót. Jeśli nie to czy te roboty należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem poz. 1 opisu technicznego – aneksu, wszystkie konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć środkami ochronnymi do stopnia klasy odporności ogniowej R60. Cytowany wyżej zapis „wszystkie konstrukcje stalowe” dotyczy konstrukcji nośnej schodów stalowych ujętych w poz. 15 przedmiaru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) o łącznej masie 9,418 tony.

Zabezpieczenie środkami ochronnymi do odporności ogniowej R60 zostało ujęte w poz. 25 przedmiaru robót dot. malowania konstrukcji hal typu lekkiego.

Po konsultacji z autorem projektu, Zamawiający uszczegóławia i zmienia obmiar następujących pozycji przedmiaru robót (załącznika nr 7 do SIWZ):

- **poz. 18** - odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych, jest 5.638 m² **po zmianie:** pozycja usunięta z uwagi na brak konieczności odtłuszczania pomostów i stopni z krat „VEMA” zastosowanych do wbudowania jako ocynkowane.
- **poz. 25** – malowanie zamontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu lekkiego (poz. zamienna) w ilości 5.638 t. **po zmianie:** 9,418 tony, wraz ze zmianą do wyceny ujętych w poz. farb ftalowych na farby ochronne p.poz.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie jakiego rodzaju środki (metody) należy zastosować w celu spełnienia wymogu określonego w pkt 1 wyżej wymienionego aneksu.

Odpowiedź:

Należy zastosować ogólnodostępne, posiadające stosowne atesty i certyfikaty farby ochronne przeciwpożarowe umożliwiające uzyskanie wymaganej odporności ogniowej R60.

Pytanie nr 3:

Proszę o udostępnienie materiałów o numerach 1.402 do 1.414 wg wykazu zamieszczonego na stronie 2-giej projektu budowlano-wykonawczego. Bez ww. materiałów, jedynie na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót, wycena nie jest możliwa.

Odpowiedź:

W związku z nienormatywnym wymiarem rysunków, Zamawiający nie mamy możliwości technicznych do ich skopiowania i umieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej przedmiotowego przetargu. Rysunki techniczne z projektu budowlano-wykonawczego w wersji papierowej są dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych przetargiem u Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie czy obiekt objęty jest ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską i podlega dozorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze. Stosowny zapis w przedmiotowej sprawie Zamawiający umieścił w poz. 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

W związku z powyższym w cenie określającej wynagrodzenie ryczałtowe brutto należy ująć ewentualny koszt związany z ochroną konserwatorską, np. wydanie opinii niezbędnej przy odbiorze końcowym robót, itp.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Sprawę prowadzi:

Tadeusz Nowik
Inspektor d/s Inwestycji
tel. 75 647045



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

