

Nasz znak: IN/2221/WW/11/2010

Kto: **Gmina Mirsk  
Plac Wolności 39  
59-630 Mirsk**

Do kogo: ***PT Wykonawcy wg rozdzielnika***

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn: **„Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku”**, realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”.

W związku z pytaniami skierowanymi pocztą elektroniczną w dniu 12.03.2010r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o treści pytań oraz udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

zgodnie z zapisem w PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY pkt. 2.2 jest zapis że stopnie schodów mają być wypełnione deskami a z przedmiarów wynika, iż należy zastosować kratki Vema. Który z tych zapisów jest prawidłowy do wyceny?

**Odpowiedź:**

Po uzgodnieniu z Autorem projektu w/w nieścisłości Zamawiający informuje iż, do zabudowy schodów i podestów klatki schodowej należy zastosować oraz wycenić kraty VEMA w wersji ocynkowanej.

**Pytanie nr 2:**

zgodnie z OPIS TECHNICZNY - ANEKS jest zapis: "Wszystkie konstrukcje stalowe zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia klasy odporności ogniowej R60". Czy zgodnie z zapisem chodzi o pokrycie konstrukcji stalowych farbami pęczniającymi, jeśli tak to brak jest w KSIĄŻCE PRZEDMIARÓW osobnej pozycji na zabezpieczenia ogniochronne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie, znak: IN/2221/WW/09/2010 z dnia 16.03.2010r.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o udostępnienie w formie graficznej zestawienia stolarki z podaniem czy okna mają być stałe czy uchylne, szyby zespolone dwu czy trzywarstwowe, czy występują szprosy na oknach, czy występują łuki?

**Odpowiedź:**

Ogłoszenie o przetargu zostało uzupełnione o załącznik w formie **zestawienia stolarki**. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia informacje niezbędne do właściwej wyceny stolarki:

- wszystkie okna należy wycenić jako otwierane z klamką zamykaną kluczykiem (obowiązkowo 1 kluczyk w 6 kompletach do wszystkich klamek)
- do wyceny należy przyjąć okna jednoszybowe z wewnętrznym podziałem poprzeczkami i słupkami (szpros) w układzie jak na załączonym zestawieniu stolarki.
- wszystkie szyby okien muszą być szybami „bezpiecznymi” a okien poziomego parteru (4 szt.) i naświetla nad drzwiami wejściowymi muszą być szybami „antyłamaniowymi”.

**Z uwagi na uaktualnienie zestawienia stolarki okiennej, zmianie ulegają następujące pozycje przedmiaru robót (załącznika nr 7 do SIWZ):**

- **poz. 11** - wymiana stolarki okiennej na aluminiową z ilości 40,604 m<sup>2</sup> na ilość **po zmianie**:  $(0,95 \times 2,20 \times 4) + (0,80 \times 2,10 \times 6) + (0,80 \times 1,60 \times 2) + (0,93 \times 1,63 \times 4) = (1,0 \times 1,5 \times 8) = 39,064 \text{ m}^2$
- **poz. 12** – drzwi zewnętrzne klepkowe na: **drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, ramiakowe** z wewnętrznymi 4 pełnymi płycinami drewnianymi (jak w zestawieniu stolarki) z drewna dębowego, zabezpieczonego antykorozyjne. Drzwi zamykane zamkiem patentowym z atestem antywłamaniowym, **obmiar bez zmian**.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o podanie informacji odnośnie tablicy informacyjnej:

- a) gabaryty
- b) sposób podświetlania
- c) co ma zawierać (opracowanie graficzne do wyceny)

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu tablicy informacyjnej. W związku z powyższym poz. 49 przedmiaru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) **nie należy wyceniać**.

**Pytanie nr 5:**

Z uwagi na duże rozbieżności cenowe opraw oświetleniowych - przywołanych w poz. 69, 70, 71 KSIĄŻKI PRZEDMIARÓW prosimy o podanie standardów wykonania (np. podanie przykładowych) opraw: typ, parametry, czy oprawa ma posiadać również funkcję oświetlenia awaryjnego?

**Odpowiedź:**

Ogłoszenie o przetargu zostało uzupełnione o załącznik w formie **opisu technicznego do projektu budowlanego instalacji elektrycznej**.

Do wyceny należy przyjąć oprawy oświetleniowe „szczelne” producentów występujących na rynkach Unii Europejskiej. Zastosowane oprawy muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

**Pytanie nr 6:**

Z uwagi na duże rozbieżności cenowe prosimy o podanie wytycznych odnośnie lunet widokowych, mogą być podane przykładowe typy lunet jako standard zadowalający Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

W uzupełnieniu poz. 48 przedmiaru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający podaje lunetę UNIWERSAŁ na monety lub żetony lub lunetę równoważną o parametrach nie gorszych. Panoramiczna luneta widokowa powinna posiadać wbudowany elektroniczny układ czasowy, który po wrzuceniu monety o odpowiednim nominale lub żetonu, otwiera przesłonę i przez określony czas umożliwia prowadzenie obserwacji. Po upływie ustalonego czasu luneta jest zamykana. Dopiero następna moneta lub żeton inicjuje kolejne otwarcie przesłony. Wymagany jest dostosowanie mechanizmu otwierania lub zamykania przesłony do czasowej rezygnacji przez Zamawiającego z pobierania opłat. Luneta składa się z dwóch elementów: podstawy, mocowanej na stałe do podłoża, oraz obrotowego, zdejmowanego korpusu. Korpus lunety stanowi solidny aluminiowy odlew, który chroni lunetę wraz z układami elektronicznymi przed wpływem czynników atmosferycznych ale także przed uszkodzeniem czy włamaniem.



**Zatwierdzam:**  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mirsk  
**Andrzej Jasiński**

**Sprawę prowadzi:**

Tadeusz Nowik  
Inspektor d/s Inwestycji  
tel. 75 647045