

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY
mgr ZOFIA JARCZEWSKA
ul. NADBRZEŻNA 8
59-630 MIRSK
tel/ fax 757834330 tel. kom. 601 92 44 38

URZĄD MIASTA I GMINY
w Mirsku

Wpłynęło dnia 2011 -06- 10

L. dz.

3860

Mirsk 10.06.2011

Pan
Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk

W związku z ogłoszonym przetargiem na remont szkoły przy ul .Betleja firma nasza
zawraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy szproszy okienne mają być klejone obustronnie z ramką wewnętrzną typu szpros
wiedeński?
2. Które okna mają posiadać szyby bezpieczne, które antywłamaniowe ? Prosimy
również o podanie klasy bezpieczeństwa szyb
3. Czy jest możliwa zmiana ilości skrzydeł z zachowaniem architektury?
4. Czy istnieje możliwość płatności etapowej tzn. czy jest możliwa zapłata np. za
dostawę i montaż stolarki okiennej przed zakończeniem całości zadania?

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWY
mgr Zofia Jarczevska
59-630 MIRSK ul. Nadbrzeżna 8
REGON 230501265 NIP 616-000-12-47
tel (0-75) 78-34-330



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MIRSK**

Mirsk – 13.06.2011 r.

Gk.272.7.2011.4

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
mgr Zofia Jarczevska
ul. Nadbrzeżna 8
59-630 Mirsk

W związku z zapytaniem dotyczącym „Remontu Szkoły Podstawowej w Mirsku poniżej umieszczamy odpowiedzi.

1. Czy szproszy okienne mają być klejone obustronnie z ramką wewnętrzną typu szpros wiedeński?

Odp: Szproszy okienne przyjąć wewnątrz szyb.

2. Które okna mają posiadać szyby bezpieczne, które antywłamaniowe? Prosimy również o podanie klasy bezpieczeństwa szyb?

Odp: Specyfikacja techniczna, która jest załączona do materiałów przetargowych określa lokalizację okien z zastosowaniem typów szyb. Przyjąć klasę bezpieczeństwa szyb – O2.

3. Czy jest możliwa zamiana ilości skrzydeł z zachowaniem architektury?

Odp: Nie ma możliwości takiej zamiany. Schemat oraz kształt stolarki okiennej odwzorować dokładnie ze stanem istniejącym.

4. Czy istnieje możliwość płatności etapowej tzn. czy jest możliwa zapłata np.: za dostawę i montaż stolarki okiennej przed zakończeniem całości zadania?

Odp: Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że dana firma będzie wykonywała jednocześnie dwa zakresy prac tj wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń.

Z poważaniem

Do wiadomości

1. Adresat
2. a/a.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Sprawa prowadzi:

Marcin Miłosz

Inspektor ds. inwestycji i remontów

Tel: 75-64-70-460

remont@mirsk.pl