

- wyłączniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wyłączniki różnicowo-prądowe
- wyłączniki instalacyjne

6. Granica eksploatacji

Granice własności i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy siecią EnergiiPro S.A. a urządzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowią **zaczepki odgałęźne wlvz w zestawie złączowym**.

Przyłączany podmiot jest zobowiązany nieodpłatnie umożliwić EnergiiPro S.A., w obrębie swojej nieruchomości, budowę i rozbudowę sieci i przyłączy oraz dostęp do urządzeń i sieci będących własnością i w eksploatacji EnergiiPro S.A.

7. Wymagania ogólne

- 7.1. Wyroby budowlane muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).
- 7.2. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami) przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia.
- 7.3. Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegają obowiązkowi zainwentaryzowania przez inwestora w celu przejęcia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z 2001 roku). Podczas odbioru technicznego wyniki pomiaru należy przekazać przedstawicielowi EnergiiPro S.A. Za wyniki pomiaru uznaje się uaktualnioną mapę zasadniczą, szkic polowy oraz współrzędne bezwzględne punktów załamania obiektu.
- 7.4. Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie związanym z zasilaniem w energię elektryczną podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli EnergiiPro S.A.
- 7.5. **Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły wykonania zasilania należy przed zgłoszeniem ustalić z:**
Posterunkiem Energetycznym Orłowice, Krobica 26b, tel. 75-781-63-15.
- 7.6. W przypadku konieczności prowadzenia robót określonych w niniejszych warunkach przyłączenia na terenie lub obiekcie nie stanowiącym własności wnioskodawcy należy uzyskać stosowną zgodę właściciela danej nieruchomości. Pismenne potwierdzenie należy dołączyć do pozostałych dokumentów wymaganych przy odbiorze.
- 7.7. Warunki przyłączenia są ważne przez dwa lata od daty ich wystawienia.
- 7.8. Termin ważności: **dwa lata od dnia doręczenia.**
- 7.9. Unieważnia się warunki wydane przed datą niniejszego pisma.

8. Prowadzący sprawę:

mgr inż. Rafał Kapral, tel.: 75-721-92-69

9. Rozdzielnik:

1. adresat
2. a/a

Wz. Niezłoty
Rejon Dystryktu Luban
EnergiiPro S.A. w Luban
podpis i pieczęć dostawcy
Marcin Jablonski