

Lubań, dnia 2012-02-28

Nr: RDE/2012/0134

Gmina Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: **Gmina Mirsk**
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Obiekt: **studnie głębinowe**

Adres przyłączanego obiektu: **Krobica dz. nr 201/5**

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2012-02-23.

Odpowiadając na wniosek z dnia 2012-02-23, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej: **w wysokości 10 kW** na poniższych warunkach.

I. Wymagania techniczne – przyłącze

1. Miejsce przyłączenia: węzeł kablowy WK4, obwód zasilany z PT-85922
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski odgałęźne instalacji odbiorczej w zestawie złączowo-pomiarowym**
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: **zaciski odgałęźne instalacji odbiorczej w zestawie złączowo-pomiarowym**
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Istniejący zestaw złączowo-pomiarowy znajdujący się przy granicy działki nr 113/8 wymienić zabudowując przy granicy działki od strony drogi w miejscu niekolidującym z ruchem zestaw złączowo-pomiarowy typu ZK5-2P. Z wolnego pola z węzła kablowego nr WK4 85922-03-01 ułożyć linię kablową typu YAKXS 4x120mm² do zabudowanego zestawu złączowo-pomiarowego.
 - b) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Z zabudowanego zestawu złączowo-pomiarowego wykonać zasilanie zalicznikowe instalacji odbiorczej obiektu w układzie TN-S stosując kabel. Instalację odbiorczą należy dostosować do pobieranej mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4kV:
 - a) rodzaj układu: 3-faz. 1-tar. 230/400V 15/60A
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym
5. Zabezpieczenia główne przedlicznikowe:
 - a) prąd znamionowy: 16 A
 - b) rodzaj: wyłączniki nadmiarowo-prądowe (np. S-303)
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym

II. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

III. Sieć pracuje w układzie:

- a) 0,4 kV – TN-C

IV. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].