

Lubań, dnia 2012-02-29 (3) tel. 75 721 92 00, fax 75 722 25 58

Gmina Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Nr: RDE/2012/0135Z

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: **Gmina Mirsk**
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Obiekt: **Stacja uzdatniania wody**

Adres przyłączanego obiektu: **Krobica dz. nr 57/6**

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2012-02-23.

Odpowiadając na wniosek z dnia 2012-02-23, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej: **docelowo w wysokości 40 kW** na poniższych warunkach.

I. Wymagania techniczne – przyłącze

1. Miejsce przyłączenia: węzeł kablowy, obwód zasilany z PT-85922
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski odgałęźne instalacji odbiorczej w zestawie złączowo-pomiarowym**
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: **zaciski odgałęźne instalacji odbiorczej w zestawie złączowo-pomiarowym**
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Przy zabudowanym zestawie złączowo-pomiarowym ZK5-2P (na podstawie warunków nr RDE/2012/0134) zabudować zestaw pomiarowy 1P. W zestawie pomiarowym 1P zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe 3x63A oraz tablicę 3-faz.
 - b) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Z zabudowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK5-3P wykonać zasilanie zalicznikowe instalacji odbiorczej obiektu w układzie TN-S stosując kabel. Instalację odbiorczą należy dostosować do pobieranej mocy. Istniejącą linię kablową, od WK6 znajdującego się przy budynku Krobica 26b do złącza ZK1 z szafką pomiarową, unieczynnić. Układ pomiarowy - licznik en. elektr. (nr ewid. 13/8525/066) przenieść do nowozabudowanego zestawu pomiarowego obok działki nr 113/8. Szczegóły dotyczące wykonania w/w prac przed wykonaniem, uzgodnić z Posterunkiem Energetycznym Orłowice, Krobica 26b, tel. 75-7816315.

Wyżej wymienione warunki przyłączenia wykonać równolegle z zakresem prac określonym w warunkach nr RDE/2012/0134

W związku ze zwiększeniem mocy oraz zmianą granicy własności i eksploatacji - po zakończeniu prac budowlano-montażowych określonych w niniejszych warunkach - należy dokonać aktualizacji umowy przesyłu i świadczenia usług dystrybucji – nr konta Odbiorcy 13/8525/066.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4kV:
 - a) rodzaj układu: 3-faz. 2-tar. 230/400V 15/60A
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym
5. Zabezpieczenia główne przedlicznikowe:
 - a) prąd znamionowy: 63 A
 - b) rodzaj: wyłączniki nadmiarowo-prądowe (np. S-303)
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym

II. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

III. Sieć pracuje w układzie:

- a) 0,4 kV – TN-C

IV. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.