

GZR Mirsk

Od: <remont@mirsk.pl>
Do: "GZR Mirsk" <gzs@mirsk.pl>
Wysłano: 18 września 2012 14:22
Temat: Fw: Zapytanie dot. przetargu

----- Original Message -----

From: P.Ogorzałek /HERZ/
To: remont@mirsk.pl
Sent: Monday, September 17, 2012 2:27 PM
Subject: Zapytanie dot. przetargu

Szanowni Państwo,
mam pytanie w związku z:

"Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: -
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy, - Modernizacja świetlicy wiejskiej Kamieniu, - Modernizacji
budynku głównego i pomocniczego Szkoły Podstawowej w Rębiszowie, - Adaptacja poddasza budynku A
UMiG Mirsk na Archiwum, - Budowa studni głębinowej wraz z budową przyłącza sieci dla świetlicy
wiejskiej w Grudzy".

Czy przewidują państwo zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii (kotłownie na Pellet, Zrębki Drzewa,
Kawałki Drzewa , etc.) w dokumentacji projektowej?
W szczególności moje pytanie dotyczy modernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie - pkt. 10,
instalacja C.O. wraz z kotłownią.

Pozdrawiam

Paweł Ogorzałek
mobile: +48 602 820 624



Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. A. Grottgera 58
tel. 0-12 289 02 20 fax 0-12 289 02 21
NIP 676-007-65-49 REGON 003896758
KRS nr 0000186608 Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1 200 000 zł



Mirsk, 20.09.2012r.

**Herz Armatura
i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
ul. A Grottgera 58
32-020 Wieliczka**

W zawiązku z Państwa z zapytaniem przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 18.09.2012r, a związanym z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Kamieniu,
- Modernizacji budynku głównego i pomocniczego Szkoły

Podstawowej w Rębiszowie,

- Adaptacja poddasza budynku A UMiG Mirsk na Archiwum,
- Budowa studni głębinowej wraz z budową przyłącza sieci dla świetlicy wiejskiej w Grudzy”,

odnośnie udzielenia informacji nt. możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (kotłownie na pellet, zrębami drzewa, kawałki drzewa, etc) w dokumentacji projektowej, a w szczególności przy pracach dotyczących modernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie – pkt 10 – instalacja C.O. wraz z kotłownią informuję, że nie przewidujemy zastosowania w/w źródeł energii w żadnej z części stanowiących składowe całości w/w zadania.

Przy modernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie planowane jest wykorzystanie istniejącej linii ciepłowniczej zasilanej kotłem na olej opałowy, natomiast przy pozostałych zadaniach tam gdzie jest to wymagane ogrzewanie realizowane będzie w oparciu o kominki i ogrzewanie elektryczne.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jan Zaliwski
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Radosław Kuźniar
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
Pok. nr 15, tel. 75 64 70 443