



**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY MIRSK**

DrG.271.23.2014.4

Mirsk.2014.06.18

P.T. Wykonawcy

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego w podziale na II zadania: Zadanie I Budowa linii pn. „Oświetlenie drogowe sołectwa Krobica”, Zadanie II rozbudowa oświetlenia drogowego w Mroczkowicach pn. „Wymiana lamp oświetlenia drogowego w Mroczkowicach”.

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwrócił się w dniu 13.06.2014r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Proszę o podanie czy kabel YAKY 4x35mm² ma mieć żyłę niebieską czy żółtozieloną. Czy można użyć kabel YAKXS 4x35mm² ?.

Odp. 1. Zamawiający nie widzi przeszkód w zastosowaniu kabla YAKXS 4x35mm². Kabel powinien posiadać cztery żyły z czego jedna w kolorze niebieskim.

Pytanie 2:

Proszę o informację jaki ma być słup oświetleniowy, tzn. jaka grubość blachy, stożkowy, okrągły kątny czy może być słup typu Antares P60. Proszę o podanie wysokości zamontowania oprawy oświetleniowej bo dzięki temu będzie można dobrać odpowiedni słup oświetleniowy.

Odp. 2. Zamawiający szczegółowo określił parametry słupów oświetleniowych w pkt. 3.1.1 SIWZ informując jednocześnie ich kształcie dla poszczególnych zadań tj. okrągły dla Zadania I oraz kątny dla zadania II przy czym słupy dla zadania II muszą być wizualnie podobne do tych, które zostały zamontowane wcześniej ponieważ zadanie polega na rozbudowie istniejącego oświetlenia. Dla ułatwienia zamieszczamy foto słupa. Na tym etapie zamawiający nie może posługiwać się nazwami i znakami towarowymi w związku z czym jeśli wymieniany przez Państwa słup spełnia parametry określone w SIWZ to nie ma problemu.



Pytanie 3:

Proszę o podanie dokładnych danych dla oprawy oświetleniowej tj. Oprawa jedno czy dwukomorowa, jakie IP,IK klasa ochronności itp. czy może to być oprawa SGS 103 SON-T50W II TP SKD 42/60A.

Odp. 3. Zamawiający szczegółowo określił parametry opraw oświetleniowych w pkt. 3.1.1 SIWZ i takie parametry powinna posiadać oprawa użyta do montażu na obwodach oświetleniowych. Proponowany przez Państwa typ oprawy jest niezgodny z opisem SIWZ ponieważ jest to oprawa o mocy 50W a zgodnie z zapisami SIWZ i projektem budowlanym oprawy powinny mieć moc 70 i 100 W, ponadto wskazany typ oprawy nie posiada reduktora mocy.

Pytanie 4:

Proszę o podanie więcej danych dla oprawy oświetleniowej dla oprawa oświetleniowa sodowa typ parkowy z daszkiem lub kloszem „ciemne niebo 70W” czy może być oprawa OPC – 1 S-70W ?.

Odp. 4. Zamawiający nie ma specjalnych wymagań co do opraw parkowych, może zostać zastosowany każdy typ o mocy 70 W z tym że oprawa musi być wyposażona w daszek lub kosz zapobiegający emitowania światła ku górze.(Przykładowe typy kloszy)



W przypadku zastosowania uprawy z kloszem kulistym powinien być klosz specjalny: do połowy pokryty emalią zapobiegającą emisję światła ku górze.



Pytanie 5:

Proszę o informacje jaka ma być tabliczka bezpiecznikowa tzn. TB1, IZK, ZG5-95 i jakie ma być zabezpieczenie dla oprawy oświetleniowej ?.

Odp. 5. Zamawiający zaleca aby zastosować w miejsce tabliczek słupowych złącza IZK w ilości 4 szt. na jeden słup co jest obecnie rozwiązaniem powszechnie stosowanym oraz bardzo wygodnym pod względem zarówno wykonawczym jak i eksploatacyjnym. Zabezpieczenie lampy bezpiecznikiem 6W.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel. 75 6470458
drogi@mirsk.pl