



**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY MIRSK**

DrG.271.47.2017.6.3

Mirsk.2017.01.10

Wykonawcy wg. rozdzielnika

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania z dnia 03.01.2017r. i 05.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „**Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania**”.

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), zwrócił się w dniu 03.01.2017r. oraz w dniu 05.01.2017r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Oprawa parkowa stylizowana wg opisu w załączniku nr 11 do SIWZ wykonana jest z tworzywa sztucznego, a pozostałe oprawy (drogowa i parkowa nowoczesna) z ciśnieniowego odlewu aluminiowego.

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania jako oprawy także oprawy wykonane z tworzyw sztucznych ?

Odp. 1. *Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 11 odnośnie materiału obudowy opraw. Oprawy oświetlenia ulicznego powinny posiadać korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, natomiast oprawy parkowe mogą posiadać obudowę z odlewu aluminiowego, metalu, lub tworzywa sztucznego (poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym). Szczegóły w załączniku nr 11 do SIWZ.*

Pytanie 2:

Czy oprawa stylizowana parkowa może być wykonana z metalu?

Odp. 2. *Jak wyżej.*

Pytanie 3:

Zamawiający zamierza zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ 96 równych rat, czyli będzie spłacał tę inwestycję przez 8 lat. Czy Zamawiający ma zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na tak długi okres przez jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest Gmina

Odp. 3. *Zamawiający ogłaszając przetarg działa w ramach obowiązującego prawa. Wartość zamówienia zostanie wprowadzona do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy. Na realizację zadania wyraziła zgodę Rada miejska Gminy Mirsk w ramach działań strategicznych Gminy Mirsk.*

Pytanie 4:

Wszystkie oprawy zastosowane w projekcie mają temperaturę barwową 4000K, tylko oprawa parkowa stylizowana ma temperaturę barwową 3500K lub 5000K. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o takiej samej temperaturze barwowej opraw i jaka to może być temperatura?

Odp. 4. *Zamawiający dokonał korekty w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 11 - Zamawiający dopuści oprawy parkowe o temperaturze barwowej pomiędzy 3500K a 5000K.*

Pytanie 5:

W zestawieniu ilości opraw do wymiany (załącznik 11a) są oczywiste błędy rachunkowe - ilość opraw wymienionych w kolumnie Lokalizacja nie zgadza się z sumaryczną ilością opraw z kolumn Led28+Led33+Led50+parkowe i stylizowane. Uprzejmie prosimy o wskazanie dokładnej ilości opraw i ich lokalizację.

Odp. 5. W zestawieniu ilości opraw do wymiany (załącznik 11a) należy przyjmować wartość wykazaną w sumowaniu tj. 616 opraw mocy 25(28W) 755 opraw o mocy 33(37W) 251 opraw o mocy 50(55W) oraz 70 opraw stylizowanych i parkowych o mocy do 40W – 16 opraw mocy 25(28W) zostanie zamontowanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza radiatory zakryte przez obudowę ?

Odp. 6. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że obudowa powinna jednocześnie stanowić radiator. Jeżeli radiator schowany wewnątrz obudowy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej wartości powierzchni bocznej oprawy ekspozowanej na wiatr (określonej w załączniku nr 11), to Zamawiający może dopuścić takie rozwiązanie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych.

Pytanie 7:

Czy Oprawa oświetleniowa uliczna może mieć kształt zniechęcający ptaki do siadania i brudzenia na nich ?

Odp. 7. Zamawiający określił wymagania techniczne dotyczące budowy opraw w załączniku nr 11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wystających elementów z oprawy, które utrudniałyby samoczynne oczyszczanie się oprawy oraz zagrażałyby gromadzeniem nieczystości powodujących ograniczenie oddawania ciepła przez oprawę.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel. 75 6470458
drogi@mirsk.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasieński