



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MIRSK**

DrG.271.47.2017.6.6

Mirsk.2017.01.12

Wykonawcy wg. rozdzielnika

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania z dnia 09.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „**Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania**”.

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), zwrócił się w dniu 09.01.2017r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zbycie przez wykonawcę wierzytelności powstałej w wyniku postępowania i realizacji zamówienia publicznego?

sztucznych ?

Odp. 1. *Zamawiający odpowiedział już na takie pytanie wcześniej. Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikającej z faktury za zrealizowane zamówienie na podmiot trzeci - instytucję finansową o ugruntowanej pozycji rynkowej i stabilnej sytuacji finansowej - za swoją zgodą, pod warunkiem zachowania terminów płatności oraz wysokości rat.*

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę na rzecz banku ewentualnych odsetek ustawowych powstałych w wyniku opóźnienia w terminie spłat rat?

Odp. 2. *Zamawiający ustali kwestię spłat i ewentualnych odsetek ustawowych w ewentualnej umowie z bankiem.*

Pytanie 3:

W celu oszacowania oszczędności rocznego utrzymania oświetlenia prosimy o podanie łącznej mocy opraw podlegających wymianie, na podstawie których Zamawiający obliczył koszt 202.8000,00 PLN.

Odp. 3. *Pytanie jest nieaktualne, Zamawiający dokonał korekty tego punktu. Zamawiający nie określa mocy zainstalowanej, gdyż nie ma ona znaczenia przy wyliczeniu oszczędności w zużyciu energii - Zamawiający podał wartość rocznego zużycia.*

Pytanie 4:

W celu oszacowania oszczędności rocznego utrzymania oświetlenia prosimy o podanie czasu świecenia opraw przyjętych do obliczeń Zamawiającego.

Odp. 4. *Zamawiający już odpowiedział na to pytanie - należy przyjąć roczny czas świecenia w ilości 4024 godziny.*

Pytanie 5:

Prosimy o podanie kosztu jednej kilowatogodziny (1 kWh) przyjętej do obliczania kwoty rocznego utrzymania oświetlenia.

Odp. 5. *Zamawiający już odpowiedział na to pytanie - należy przyjąć stawkę 0,50 PLN brutto za 1 kWh.*

Pytanie 6:

Prosimy o podanie kosztów dzierżawy urządzeń od OSD.

Odp. 6. *Zamawiający już odpowiedział na to pytanie - punkt odnośnie kosztów dzierżawy został zmieniony i wartość ta nie jest brana pod uwagę.*

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel. 75 6470458
drogi@mirsk.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński