



GMINA MIRSK

59-630 Mirsk, pl. Wolności 39

TELEFON 75 6470440 FAX 75 6470469,
e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487
PKO BP S.A. JELENIA GÓRA 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221

Mirsk, dnia: 09.05.2017r.

IRI.271.02.2017.06

wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania z dnia 09.05.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w Mirsku”

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 i Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwrócił się w dniu 05.05.2017r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

W którym obszarze działki należy zamontować dolne źródło ciepła? Czy w przypadku braku możliwości zlokalizowania dolnego źródła ciepła w obszarze działki (wymagane odległości między otworami oraz od granicy działek sąsiednich), można zastosować pompę ciepła typ powietrze woda?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pod montaż wymiennika gruntowego zamawiający przeznaczył działkę nr 10/13 stanowiącą własność Gminy Mirsk. Procedury formalno –prawne dotyczące montażu wymiennika gruntowego leżą po stronie wykonawcy zadania. Zgodnie z zapisem w projekcie instalacji sanitarnych, przed realizacją zadania należy sporządzić projekt wykonawczo – hydrauliczny instalacji, który będzie stanowił gwarancję prawidłowej pracy instalacji i sprawnej realizacji robót.

W przypadku braku możliwości zlokalizowania dolnego źródła ciepła w obszarze działki projektant dopuszcza zastosowanie pompy ciepła powietrze woda (do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. wykorzystywane jest powietrze zewnętrzne) pod następującymi warunkami:

- wykonawca na własny koszt dokona doboru urządzenia przez uprawnioną osobę zapewniając wymaganą moc cieplną wynikającą z dokumentacji projektowej,
- wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę administracyjną związaną z montażem pompy ciepła powietrze woda (w tym wykonania projektu budowlanego zamiennego i zmiany w decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, jeśli poczynione zmiany będą tego wymagały),
- uzyskania oświadczenia uprawnionego projektanta, że proponowana pompa zapewni wymaganą moc cieplną wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Czy pompa o parametrach moc 18,6 kW COP 4,87 w punkcie pracy B0/W35 wg normy EN14511 jest właściwa?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować pompę ciepła o mocy grzewczej min. 18 kW.

Sprawę prowadzi:

Ewa Pachciarek
Specjalista d/s remontów i inwestycji
tel. 75 6222166



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński