



GMINA MIRSK
59-630 Mirsk, pl. Wolności 39

TELEFON 75 6470440 FAX 75 6470469,
e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487
PKO BP S.A. JELENIA GÓRA 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221

Mirsk, dnia: 10.05.2017r.

IRI.271.02.2017.07

wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania z dnia 09.05.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w Mirsku”

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 i Dz. U. z 2016r. poz. 1020) zwrócił się w dniu 05.05.2017r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Czy moc pompy ciepła zgodnie ze specyfikacją ma być określona zgodnie z EN14511 w punkcie pracy B0W35? Jeżeli ten punkt określenia nie jest właściwy to wg jakiego punktu pracy ma być dobrana moc pompy ciepła dla realizacji tego zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pompa ciepła dobrana przez wykonawcę ma zapewnić, zgodnie z dokumentacją projektową, pokrycie zapotrzebowania mocy instalacji c.o. z wymiennika gruntowego na poziomie 18 kW (w tym podgrzew c.w.u. w zasobniku jako priorytet).

Kryterium doboru urządzeń pompy ciepła pozostawia się w gestii wykonawcy przy czym jej moc, sprawność itp. mają zapewnić finalnie pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej jak podano powyżej oraz wymagania dokumentacji projektowej.

Sprawę prowadzi:

Ewa Pachciarek
Specjalista d/s remontów i inwestycji
tel. 75 6222166


Z up. Burmistrza
mgr inż. Jan Zaliwski
Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk