

USŁUGI KOMINIARSKIE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 52D, tel. 075 72 11 585

USŁUGI KOMINIARSKIE

Stanisław Leszczyński

59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 52 "D"
NIP 613-125-90-03, REGON 230270276
tel. 75 721 15 85, kom. 507 033 818
Bank Spółdzielczy w Sulikowie Oddział w Leśnej
04 8392 0004 4201 7374 2000 0010

..... Legna dnia 16.11.2005 r.

OPINIA Nr 1421/2014

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. BETLEJA nr 27 w MIRSZKACH

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
właściciela Firmy – Pana Stanisława Leszczyńskiego w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹
4. Dokonania oceny stanu technicznego przewodów kominowych¹
5. Dokonania odbioru przewodów kominowych po remoncie oraz nowo wybudowanych¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

.....
..... ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE CO GAZ/OLEJ 92 kW
DO PRZEWODU KOMINOWEGO W/G SZKICU
.....
.....

Zalecenia:

.....
..... PO WYKONANIU ZGŁOSIĆ DO ODBIORU
.....
.....

Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Dnia Podpis


Uwagi:

1. Niepotrzebne skreślić
2. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

OPINIODAWCA

USŁUGI KOMINIARSKIE
MISTRZ KOMINIARSKI
uprawniony do kontroli w oparciu
o art. 62.1 prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 5054/4/88
STANISŁAW LESZCZYŃSKI

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
UL.BETLEJA 27, 59-630 MIRSK, DZ.NR 342



(Pieczęć i podpis opiniodawcy)

Uwaga: Przeczytaj i przestrzegaj.

PRZESTRZEGAJ zaleceń i rad służby kominiarskiej

USUWAJ NATYCHMIAST wskazane przez służbę kominiarską usterki (Art. 13 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106)

DOPILNUJ terminowego w myśl Rozp. MSW z dnia 14 I 1969 r. czyszczenia przewodów kominowych (Dz. U. Nr 5 poz. 39) (Art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106).

PAMIĘTAJ, ŻE: - uszkodzone kominy, nieszczelne drzwiczki wycierowe, uszkodzone paleniska i rury piecowe, instalowane niezgodnie z przepisami parniki i wędzarnie oraz składowanie materiałów łatwopalnych na strychach i w pobliżu urządzeń ogrzewczo-kominowych – grozi powstaniem pożaru i utratą mienia społecznego.

- wadliwe, niezgodne z przepisami podłączenie palenisk do przewodów kominowych oraz nieterminowy wycier kominów powoduje – nadmierne zużycie materiałów opałowych, pożar lub śmierć przez zacczadzenie.

- niezgodne z przepisami połączenia przyborów gazowych lub kratki wentylacyjnych do nieodpowiednich pod względem stanu technicznego przewodów kominowych grozi utratą zdrowia a nawet życia.

Przepisy karne:

Art.42 ust. 1 Ustawy z dnia 12 VI 1975 r. o ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 20 poz. 106)

„Kto zaniedbuje obowiązki określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1-4 oraz ust. 3 lub inne obowiązki zabezpieczenia przed pożarami obiektów wynikające z przepisów Ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.