

UWAGA WYKONAWCY - Wyjaśnienie

W związku z telefonicznymi zapytaniami dotyczącymi wyceny robót drogowych uprzejmie informujemy że:

- dot. remontu przepustów do kalkulacji kosztów należy przyjąć rury betonowe średnicy 40 cm, 50 cm i 60 cm,
- nawierzchnia na przepuszcie - niesort bazaltowy gr. 20 cm
- do wyceny montażu poręczy drogowych stalowych należy przyjąć typ poręczy SP 4 ceownik słupka montażowego 120 mm.