



**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY MIRSK**

DrG.271.4.2019.4

Mirsk.2014.05.09

Wykonawcy wg. rozdzielnika

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.05.2019r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „**Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania trzech zadań w przedmiocie likwidacji szkód powstałych w wyniku silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu w październiku 2017r)**”

Wykonawca działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. 1986), zwrócił się w dniu 08.05.2018r. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści załączników nr 9a, 9b i 9c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy ścieralnej 4cm na drodze wewnętrznej nr 41 w m.Mirsk i na drodze gminnej w m.Gierczyn(w przedmiarze występuje zapis krotność 1,33).

Odp. 1. Załączniki nr 9a, 9b i 9c zostały poprawione i zostały usunięte zapisy „krotność = 1,33(pozostałość w trybie nadpisywania).

Dla wszystkich odcinków dróg przewidywane jest wykonanie dwóch warstw nawierzchni: wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej grubości 4 cm.

SPRAWĘ PROWADZI
Inspektor d/s drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel. 75 6470458
drogi@mirsk.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński