

ZESTAWIENIE ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH
do odtworzenia nawierzchni bitumicznych po robotach wodociągowych dla sołectwa Orłowice

Lp.	Kategoria i nr drogi	Lokalizacja początek	Lokalizacja koniec	Długość w m	Szerokość jezdni w m	Powierzchnia w m ²	Konstrukcja odtwarzana	Uwagi
1.	drogi wewnętrzne nr 499, 78, 85, 503, 84 i 493	wewnętrzne drogi osiedlowe	dr 499	266,00	2,50	665,00	<u>Konstrukcja indywidualna</u> - podbudowa z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm, - regulacja urządzeń podziemnych studnie kan. i zawory wod. - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej szerokości i długości drogi 6 cm - uzupełnienie poboczy kruszywem bazaltowym drobnodziarnistym	
			dr 78	150,00	2,50	375,00		
			dr 85	24,00	2,50	60,00		
			dr 503	120,00	2,80	336,00		
			dr 84	145,00	2,50	362,50		
			dr 493	67,00	2,50	167,50		
			podbudowa na trasie wykopu	772,00	1,0 – 1,50	1.158,00		
			zjazdu 14 szt			100,00		
			pobocze	772,00	0,5	386,00		
Razem						1.158,00 1.965,50 386,00	-podbudowa - ścieralna - pobocze	
2.	gminna 112713D	Od DW 361	do mostu na Kwisie	64,00	obmiar geoportal	750,00	<u>Konstrukcja typowa dla KR-2</u> - podbudowa z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm, - uzupełnienie warstwy wiążącej na trasie wykopu z betonu asfaltowego gr. 8 cm, - regulacja urządzeń podziemnych studnie kan. i zawory wod. - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej szerokości i długości drogi 4 cm - uzupełnienie poboczy kruszywem bazaltowym drobnodziarnistym	
			pobocze	62,00	0,5 x 2	62,00		
						40,00 40,00 750,00 62,00	- podbudowa -wiążąca - ścieralna - pobocze	
3.	wewnętrzne 453 i 465	od DW 361	do posesji nr 5	122,00	2,5	305,0	- nawierzchnia z kruszywa grubości 10 cm	
4.	wewnętrzne 19/4 i 21	od DW 361	do posesji nr 15	97,00	2,5	242,5	- nawierzchnia z kruszywa grubości 10 cm	

5.	wewnętrzna 471	od DW 361	do kaplicy	60,00	1,0 – 1,50	90,00	Konstrukcja indywidualna - podbudowa z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm, - regulacja urządzeń podziemnych studnie kan. i zawory wod. - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej szerokości i długości drogi 6 cm - uzupełnienie poboczy kruszywem bazaltowym drobnoziarnistym -podbudowa - ścieralna - pobocze
				60,00	2,75	165,00	
			zjazdy 2 szt.			20,00	
			pobocza	60,00	0,5 x 2	60,00	
Razem						90,00 165,00 60,40	
Zestawienie powierzchni dla:							
Podbudowa z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm – w granicach wykopu pod wodociąg						1.288,00	
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm,(drogi gminne)						40,00	
Nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm						750,00	
Nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 6 cm						2.130,50	
Nawierzchnia z kruszywa bazaltowego gr. 10 cm						547,50	
Uzupełnienie poboczy kruszywem drobnoziarnistym						508,50	

Sporządził:

Inspektor ds. drogownictwa
Andrzej DOMIN
Pok. nr 10 tel. 75 6470458