



GMINA MIRSK
59-630 Mirsk, pl. Wolności 39
TELEFON 75 6470440
e-mail: gmina@mirsk.pl
NIP 616-10-08-487 REGON 230821693

Nasz znak IN2 7011.05.2020r.

Mirsk dnia 18.06.2020r.

Dotyczy : dokumentacji pn. „ Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica”

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.06.2020 r. L.dz.195/2020, podajemy techniczne warunki budowy ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica:

1. Ujęcie wody należy wykonać w zbiorniku po wyrobisku bazaltu w miejscu uzgodnionym z Nadleśnictwem Świeradów. Pobór wody – przy pomocy lewara.
2. Wydajność ujęcia 10m³/d.
3. Przy ujęciu wykonać studzienkę z zaworem umożliwiającym napełnienie rurociągu i zaworem odpowietrzającym.
4. Wodociąg wykonać z rur D 90 mm PE-HD w istniejącej drodze leśnej.
5. Wodociąg zakończyć hydrantem ogrodowym mrozoodpornym ze stojakiem wyposażonym w zawory czerpalne umożliwiające podłączenie węża do poboru wody.
6. Przed hydrantem zamontować studzienkę wodomierzową

Woda z ujęcia będzie wykorzystywana do celów gospodarczych.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Gasiński

Sprawę prowadzi:
Marek Budzan
Podinspektor d/s Inwestycji
tel. 75 6470457