

Mirsk, dnia 20.12.2024r.

Odpowiedzi na pytania

1. Czy Zamawiający dopuszcza ups, który na wyjściu, jeżeli chodzi o zasilanie odbiorników, będzie miał gniazda 2 x IEC C13 i terminal ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ups, który na wyjściu, jeżeli chodzi o zasilanie odbiorników, będzie miał gniazda 2 x IEC C13 i terminal.

2. Czy Zamawiający dopuszcza ups bez portu LPT ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ups bez portu LPT.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych listw PDU z wymaganymi przez zamawiającego gniazdami 6 x IEC C-13 i 5 x IEC-C19 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dodatkowych listw PDU z wymaganymi przez zamawiającego gniazdami 6 x IEC C-13 i 5 x IEC-C19

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. ochrony danych osobowych
i zamówień publicznych

Alicja Jaszczyszyn

tel. 75 62 22 169, e-mail: rodo@mirsk.pl