

Mirsk, dnia 21.03.2025r.

Wyjaśnienia dla zadania pn.:

wykonanie robót budowlanych na terenie cmentarza komunalnego w Mirsku z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:

Część 1 – „Budowa tymczasowego ogrodzenia w obszarze strefy „B” cmentarza komunalnego”,

Część 2 – „Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona”.

1. Do wykonania muru i słupków ogrodzenia cmentarza należy użyć cegły pełnej klinkierowej gładkiej, kolor czerwony naturalny, zgodnie z opisem projektanta w projekcie architektoniczno - budowlanym dla Części 2 – „Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona”.

2. Do przykrycia słupków dla Części 2 należy użyć daszków, nakryć słupków, ceramicznych w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru cegły.

3. Wywóz nadmiaru ziemi i gruz - miejsce i odległość wykonawca samodzielnie określa w ofercie. Zamawiający nie wskazuje miejsca i odległości.

4. Fundamenty pod słupki betonowe dla Części 1

„Kolejnym etapem jest wykopanie dołów pod fundamenty dla słupków betonowych. Fundamenty powinny mieć średnicę ok. 30-50 cm w zależności od wymiarów słupków. Słupki powinny być zakotwione w betonie na długości nie mniejszej niż 50 cm, a cały fundament powinien mieć głębokość ok. 70-100 cm, w zależności do warunków gruntowych. Generalną zasadą jest dobieranie głębokości fundamentów do tzw. głębokości przemarzania gruntu, która wynosi w większości obszarów ok. 0,8 m. W przypadku gruntów piaszczystych, bez domieszek gliniastych można nieco wypłycić fundamenty do 60-70 cm, choć nie jest to rozwiązanie zalecane. Zaleca się posadowienie fundamentów pod słupki na głębokości 1,0 m.

Fundamenty można wykonywać poprzez zalewanie betonem dołów w ziemi lub poprzez ich wyszalowanie, np. z wykorzystaniem gotowych tub szalunkowych o średnicy 30-50cm. Tuby szalunkowe nie są drogie, a pozwalają zaoszczędzić na ilości produkowanego betonu, gdyż w praktyce nigdy nie uda nam się wykopać idealnie prostych ścianek w ziemi na głębokość powyżej 70cm.” – Załącznik nr 7 do SWZ

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. ochrony danych osobowych
i zamówień publicznych
Alicja Jaszczyzyn
tel. 75 62 22 169, e-mail: rodo@mirsk.pl

Zap. Burmistrza
dr Jan Zaliński
Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk