



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MIRSK**

Mirsk dnia 25.08.2025r.

**PT. Wykonawcy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2025r. w postępowaniu w trybie podstawowym na zadanie pn. **Przebudowa Placu Wolności w Mirsku wraz układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny „Zdrój” – BZP: 2025/BZP-00354507/01.**

Pytanie: W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.08.2025 na pytanie 1 .. gdzie odpowiedź dotycząca kostki brzmi, iż kostka 8x16x8 granitowa płomieniowana ma mieć wszystkie boki cięte i ma być fugowana piaskiem kwarcowym, a fuga ma być przepuszczalna z jednoczesnym stwierdzeniem, iż nawierzchnia kostki przeznaczona jest pod ruch kołowy – czy aby na pewno?

Kostka cięta wokół nie ma żadnych możliwości klinowania się między sobą w przypadku, gdy użyta jest fuga z kruszywa następować będzie przesunięcie zarówno poprzeczne jak i podłużne, szczególnie pod ruchem samochodowym.

Jeśli w założeniu jest, iż nawierzchnia ma być przepuszczalna to, aby uzyskać klinowanie wzajemne między kostkami należy zastosować kostki o szorstkich powierzchniach, czyli cięto łupane.

Odpowiedź: 1. Planowana przebudowana nawierzchnia z kostki przeznaczona będzie praktycznie do ruchu pieszego, ewentualny ruch pojazdów będzie się odbywać tylko w czasie organizacji imprez lub ruchu pojazdów komunalnych (np. odśnieżanie.)

2. W związku z pytaniami Wykonawców oraz w porozumieniu z Projektantem Zamawiający dla zapewnienia właściwego klinowania stwierdza konieczność zastosowania kostki płomieniowanej cięto – łupanej.

3. Projektant dopuszcza zastosowanie jako fugi zasyпки cementowo-piaskowej lub kruszywa granitowego.

Z poważaniem.

Sporządził:

Koordynator robót drogowych
mgr Andrzej DOMIN
tel. 507 761 397

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasinski