



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MIRSK**

Mirsk dnia 25.08.2025r.

**PT. Wykonawcy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.08.2025r. w postępowaniu w trybie podstawowym na zadanie pn. **Przebudowa Placu Wolności w Mirsku wraz układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny „Zdrój” – BZP: 2025/BZP-00354507/01.**

Pytanie: Dzień dobry, w wyniku udzielonej odpowiedzi w sprawie fugowania nawierzchni z kostki granitowej, jako doświadczony Wykonawca przedmiotowych robót pragnę zaznaczyć, że kostka o bokach ciętych nie może być fugowana piaskiem (frakcji 0-2 mm) z uwagi na brak możliwości klinowania się tego materiału. W przypadku kostek o bokach ciętych zaleca się fugę cementową, co jednak bardzo podrażnia inwestycję. Proponujemy zastosowanie kostki granitowej o bokach łupanych a jako fugę - zasypkę cementowo-piaskową 1:4 lub kruszywo granitowe 0-8 mm. W terenie górzystym bezwzględnie zalecamy fugę cementową. Proszę o zajęcie stanowiska i ewentualne naniesienie zmian.

Odpowiedź: *W związku z pytaniami Wykonawców oraz w porozumieniu z Projektantem Zamawiający dla zapewnienia właściwego klinowania stwierdza konieczność zastosowania kostki płomieniowanej cięto – łupanej.*

Z poważaniem.

Sporządził:

Koordynator robót drogowych
mgr Andrzej DOMIN
tel. 507 761 397

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński