



**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY MIRSK**

Mirsk dnia 11.05.2025r.

**PT. Wykonawcy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.08.2025r. w postępowaniu w trybie podstawowym na zadanie pn. **Przebudowa Placu Wolności w Mirsku wraz układem drogowym, infrastrukturą techniczną, stanowiskami postojowymi, obiektami małej architektury i rewitalizacją fontanny „Zdrój” – BZP: 2025/BZP-00354507/01.**

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o zamieszczenie dokładnego opisu dla kostki granitowej. Proszę o podanie czy kostka granitowa płomieniowana 8/16/8 cm, ma mieć boki cięte czy surowo łupane? Jaki materiał należy przyjąć do fugowania tej kostki? Czy Zamawiający dopuszcza kostkę z materiału - granit strzegomski średnioziarnisty? Czy konieczna jest impregnacja kostki? Jeżeli tak to jaki cel ma spełniać impregnat?

Odpowiedź: Stosownie do zadanych pytań po uzyskaniu informacji od projektanta niniejszym odpowiadam na zadane pytania:

1. *W projekcie przewidziano zastosowanie kostki granitowej płomieniowanej 8/16/8 ciętej - wszystkie boki kostki przewidziane są jako cięte.*
2. *Projekt dopuszcza zastosowanie materiału granit strzegomski średnioziarnisty.*
3. *Do fugowania kostki należy przyjąć fugę z piasku kwarcowego przeznaczoną do fugowania kostki brukowej (frakcja 0-2 mm). Fuga powinna zapewniać odpowiednią przepuszczalność wody, stabilizację kostki przeznaczonej pod ruch kołowy oraz odporność na ściskanie, a także odporność na mróz oraz ścieranie.*
4. *Zamawiający przewiduje wykonanie zabiegu impregnacji kostki brukowej z zastosowaniem impregnatów hydrofobowych podkreślających kolor oraz z ochroną biologiczną przed grzybami, mchami i porostami, przeznaczonymi do kamieni naturalnych.*

Z poważaniem.

Sporządził:

Koordynator robót drogowych
mgr Andrzej DOMIN
tel. 507 761 397

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk**

Andrzej Jasiński